

Investor:

Žadatel:

Město Uherský Brod  
Libor Obadal  
Masarykovo nám. 100  
68801 Uherský Brod

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2022/1732**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

**Název akce: REVITALIZACE VINOHRADSKÉHO POTOKA  
k.ú. UHERSKÝ BROD**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

***Zájmové území***

Obec: **Uherský Brod**

Katastr: **Uherský Brod**

Adresa: **Močidla 1572, 68801 Uherský Brod**

Datum vydání vyjádření: **16.09.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **16.09.2023 (12 měsíců)**

Projektová dokumentace řeší Revitalizaci Vinohradského potoka v k. ú. Uherský Brod, úsek od vyústění pod nám. 1. Máje po zaústění do zatrubnění v ul. Močidla. Součástí záměru je vytvoření mokřadního prvku o rozměrech 28,0 x 8,0 m. Úprava břehů počítá s výrazným zmírnění sklonu (od sklonu 1:3 až do sklonu cca 1:12) a

vytvoření drobných rovinatých ploch, které umožní rozvoj mokřadních rostlin a meandrování vodního toku. Z důvodů stabilizace zvednuté nivelety dna potoka jsou navrženy dva nové stupně – balvanité skluzy.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

**- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:**

V blízkosti výstavby se nachází stávající kanalizační zařízení, které nesmí být stavebními stroji a pracemi dotčeno. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklady tohoto zařízení, které musí zůstat trvale přístupné. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření

- změnou rozsahu vyznačeného území
  - změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti
- Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

*Přílohy:*

počet příloh: 5

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- VÝKRES\_III\_KOORDINAČNÍ\_SITUACE.pdf (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)