



R a P PROJEKT statika, projekce, s.r.o.
Martin Polách
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1108343306VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2020-03-26

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Oprava objektu DPO p. č. 850, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava**. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého napětí VN 22kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- při dotčení nebo posunutí přípojkové skříně (HDS) a přípojek NN, je nutné požádat o provedení přeložky distribučního zařízení. K sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o přeložení distribučního zařízení je nutné nejprve podat Žádost o přeložku. Bude postupováno v souladu s §47 zák. č. 458/2000 Sb. v úplném znění. Na naši společnost ČEZ Distribuce, a.s. musí být vydáno stavební povolení vč. věcných břemen.
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního řízení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě