



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 31. 1. 2020

Naše zn.: 8.1/8025/1304/20/Ku

Vyřizuje: Ing. Jarmila Kubušová

Tel.: 597 475 191

E-mail: kubusova.jarmila@ovak.cz

Datum: 17. 2. 2020

R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o.
Havlíčkovovo nábřeží 2728/38
702 00 OSTRAVA

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Oprava objektu DPO p.č. 850, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

Katastr: Mariánské Hory

Parcela: 850

Ulice: Jablonského

Stavebník: DPO a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava

V zájmovém území se nachází vodovodní řad DN 80 a kanalizační stoky DN 600, DN 1000, ATYP 1500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Přípojky jsou součástí připojených nemovitostí, jejich případné dotčení je nutno projednat s jejich majiteli.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005. Vodovodní přípojky jsou součástí připojených nemovitostí, jejich případné dotčení je nutno projednat s jejich majiteli.

Dokumentace pro umístění a povolování stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k vyjádření.

Platnost vyjádření je 2 roky.


Ing. Jarmila Kubušová

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

