

Tepelné ztráty

000601 - Ing. Radek Fokt - Most
Zakázka: 9469

TV v.5.0.17 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 24.11.2021

Archiv: 9469 - 08 - 2021

Četnost trvání teplot a výkonů

Stavba: Výstavba ZŠ a MŠ s tělocvičnou

Místo: Vysoká Pec

Zadavatel: Obec Vysoká Pec, č.p. 46

Zpracovatel: **Ing. Radek Fokt**

Zakázka: 9469

Archiv: 9469 - 08 - 2021

Projektant: Ing. Radek Fokt

Datum: 30.09.2021

E-mail: pkfokt@seznam.cz

Telefon: +420777866835

 $t_{em} = 12\text{ °C}$ $d_{lok} = 223\text{ dnů}$ $d_{\check{S}N} = 225\text{ dnů}$ $t_e = -12\text{ °C}$ $t_{ibQ} = 20.37\text{ °C}$ $Q = 66686\text{ W}$

t_{ex} °C	Q W	q %	d dny	d %	d_{te} dny
-12	66 686	100,0	4	2,2	4
-11	64 626	96,9	6	3,1	2
-10	62 566	93,8	8	4,0	2
-9	60 506	90,7	10	4,9	2
-8	58 447	87,6	13	6,2	3
-7	56 387	84,6	15	7,1	2
-6	54 327	81,5	19	8,9	4
-5	52 267	78,4	23	10,7	4
-4	50 207	75,3	28	12,9	5
-3	48 147	72,2	35	16,0	7
-2	46 087	69,1	42	19,1	7
-1	44 027	66,0	53	24,0	11
0	41 967	62,9	65	29,3	12

t_{ex} °C	Q W	q %	d dny	d %	d_{te} dny
1	39 907	59,8	79	35,6	14
2	37 848	56,8	92	41,3	13
3	35 788	53,7	106	47,6	14
4	33 728	50,6	119	53,8	13
5	31 668	47,5	132	59,6	13
6	29 608	44,4	145	65,3	13
7	27 548	41,3	158	71,1	13
8	25 488	38,2	171	76,9	13
9	23 428	35,1	184	82,7	13
10	21 368	32,0	196	88,0	12
11	19 309	29,0	210	94,2	14
12	17 249	25,9	223	100,0	13