

Váš dopis zn.: ----  
Ze dne: 26.11.2021  
Naše zn.: POH/57815/2021-02/032100  
Vyřizuje: Marta Schwarzová  
Tel.: 474 636 287  
Mobil:  
E-mail: schwarzova@poh.cz  
Datum: 21.12.2021

Lucie Birhanzlová  
Útočiště 632  
431 51 Klášterec nad Ohří

### Výstavba ZŠ a MŠ s tělocvičnou ve Vysoké Peci

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 30. listopadu 2021, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

#### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

#### **II. Stanovisko z hlediska správce povodí:**

V dalším stupni PD bude doplněno zabezpečení parkoviště proti úkapům ropných látek (ORL nebo sorpční vpust'). Povrch parkoviště bude proveden jako nepropustný.


#### **III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**

1. Vlastní technické řešení nového průlehu do Kunratického potoka bude v předstihu konzultováno s naším závodem Chomutov, Spořické 4949, 430 03 Chomutov.
2. PD pro územní řízení bude předložena Povodí Ohře, státní podnik, odboru VR k vyjádření.

Souřadnice X, Y jsou dle předložených podkladů a zákresu do katastrální mapy X = 984 959, Y = 803 139.

**Předmětem vyjádření** je studie výstavby ZŠ a MŠ s tělocvičnou na p. p. č. 905/1, 905/2 a 1110 v k. ú. Vysoká Pec v blízkosti koupaliště. Pozemky k zástavbě přiléhají k obslužné komunikaci ke štěrkové přehrážce na Kunratickém potoce. Část střešních bude ozeleněna. Na základě hydrogeologického posudku nelze srážkové vody zasakovat. V rámci sadových úprav kolem školy bude vybudována akumulací a retenční nádrž s přepadem do stávajícího odtokového objektu ústícího do Podkrušnohorského přívaděče vody v regulovaném množství 5 l/s. V rámci stavby bude přeložen odpad z koupaliště (nové potrubí PVC zakončené novým průlehem do Kunratického potoka v místě stávající průlehu). Podél stávající ulice Julia Fučíka bude vybudováno parkoviště (18 míst). Objekt bude připojen na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci. Investorem akce je Obec Vysoká Pec.

HGR 2131. ČHP: 1-14-01-0044-0-30, 1-14-01-0045-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0770 - Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV). Vodní útvar podzemních vod 21310 - Mostecká pánev - severní část.



Ing. Václav Svejkovský  
vedoucí odboru VR

**Příloha**  
PD

**Rozdělovník**  
POh, s. p., závod Chomutov  
233 5782