

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN02SCORI

Číslo jednací: MUZN 3442/2023

Ve Znojmě dne 9. 1. 2023

Město Znojmo
MěÚ Odbor investic a technických služeb
Obroková 1/12
669 02 Znojmo

Věc: Vyjádření ke stavbě "Prodloužení kanalizace - ul. Vančurova - p.č. 2418/4, 2418/5 k.ú. Znojmo - město"

Projekt: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Brno, vyhotoveno – vyhotoveno – 2/2021

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Předložená projektová dokumentace řeší rozšíření jednotné kanalizace ve městě Znojmě v ulici Vančurova. Kanalizační stoka jednotné kanalizace „B-19-2“ je navržena jako gravitační kanalizace z trub PP SN 10 DN 250 v délce 66,15m s napojením na stávající veřejnou jednotnou kanalizaci ve stávající šachtě.

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), je navržený záměr možný za předpokladu splnění následujících podmínek:

Navržené prodloužení kanalizace je vodním dílem ve smyslu § 55 vodního zákona. K jeho provedení je nutné stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Vzor žádosti o stavební povolení je uveden v příloze č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokladech“). K žádosti je nutné doložit doklady podle § 10 vyhlášky o dokladech, jejichž soupis je součástí formuláře žádosti.

Upozorňujeme, že přípojky kanalizace nejsou vodními díly, povolení/souhlas vydává obecný stavební úřad.

Ing. Andel

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Předložená projektová dokumentace řeší prodloužení kanalizace na ulici Vančurova, na pozemcích p.č. 2418/4 a 2418/5.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace stavby možná.

Při provádění stavby požadujeme dodržet českou technickou normu ČSN 83 9061 – *Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* (výkopy v blízkosti stromů budou prováděny výhradně ručně, k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, atd.).

V případě provádění výkopových prací v kořenové zóně vzrostlých stromů na pozemku Města Znojma bude záměr projednán, případně dozorován, s odborným zástupcem Městské zeleně ve Znojmě, Dobšická 3363/11, Znojmo.

Ing. Dostál

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Dle §146 odst. 3 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, bylo k tomuto záměru vydáno závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství MUZN 6304/2023, ze dne 9.1.2023.

Ing. Čurda, Ph.D.

Z hlediska ochrany ZPF:

Vzhledem k tomu, že záměr je v souladu s platným územním plánem obce Znojmo, není třeba vyjádření orgánu ZPF podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, k trase nadzemních i podzemních vedení.

Lenka Kočí

Ing. František HUŠEK, Ph.D
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo