

LEGENDA :

- A1

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO S MIKROPRISMATICKOU OPTIKOU, ZDROJ 54W, 4850lm, RA90, 4000K, KRYTÍ IP54, DALI STMÍVAČ
- A2



PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO S MIKROPRISMATICKOU OPTIKOU, ZDROJ 113W, 10888lm, RA90, 4000K, KRYTÍ IP54, DALI STMÍVAČ
- N1

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ÚNIKOVÉ, S NEZÁVISLÝM ZDROJEM 3h. A AUTOTESTEM ZDROJ 1W, 80lm, RA80, 4000K, KRYTÍ IP65
- N2

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, PLOŠNÉ, S NEZÁVISLÝM ZDROJEM 3h. A AUTOTESTEM ZDROJ 6W, 620lm, RA80, 4000K, KRYTÍ IP54
- "NEVSTUPOVAT"

VÝSTRAŽNÉ SVÍTIDLO S NÁPÍSEM "NEVSTUPOVAT" PŘIPOJENO KABELM CXKH-R 5x1,5 OD ROZVADĚČE TECHNOLOGIE CT
- DALI

PŘÍSTROJ STMÍVAČE DALI PRO OTOČNÉ OVLÁDÁNÍ A TLAČÍTKOVÉ SPÍNÁNÍ
- CXKH-R-O 2x1,5
- CXKH-R-J 3x1,5
- CXKH-R-J 5x1,5

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa				Schéma	
Generální projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz				±0,000= <	