

POZNÁMKA:

KOMPLETNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ V MÍSTNOSTI 010 BUDE TEPELNĚ IZOLOVANÉ KAUČUKOVOU SYNTETICKOU IZOLACÍ TL.40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ

TEPELNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ KAUČUKOVOU SYNTETICKOU IZOLACÍ TL.40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FOLIÍ

Investor:	**Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.** Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa	Schéma	
Generální projektant:	**STORING spol.s r.o.** Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		
Projektant části PD:	**TOPKLIMA spol s r.o.** Mrštíkova 399/2a 460 01 Liberec tel.: 484 845 576 e-mail: info@topklima.cz	±0,000=	B.p.v.
Místo stavby:	Česká Lípa	HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2227
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant: Ing.Jiří Kovář	Formát: 5xA4
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)	Vypracoval: Ing.Jiří Kovář	Datum: 04/2023
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1 : 50
Název stavby:	Stavební úpravy CT		Číslo paré:
Stavební objekt:			
Část:	Vzduchotechnika		
Název dokumentu:	Půdorys 1.NP - nový stav		

Kód dokumentu:	2227	DPS	000	D1.04.200	102	
	číslo zakázky	stupeň	st.objekt	členění dokumentace	číslo výkresu	revize