



LEGENDA :

- 
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP40
- 
- DO-ZIS Barva zásuvky žlutá případně označená "DO-ZIS"
- 
- DO Barva zásuvky zelená, případně označená "DO"
- 
- MDO Barva zásuvky bílá, případně označená "MDO"
- 
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, 16A/230V, IP40
- 
- SVORKA (ZÁSUVKA) PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU DVOJNÁSOBNÁ (VIZ VÝKRES ČÍSLO 706)
- 
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA (VIZ VÝKRES ČÍSLO 802)
- 
- VÝVOD PRO BEZDOTYKOVOU VODOVODNÍ BATERII

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma	
Generální projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		B.p.v.	
Projektant části PD: Jaromír Bednář - projekce elektro Humpolecká 108/3 460 01 Liberec 1 tel.: 604 665 735, 604 361 655 e-mail: elektro.bednar@seznam.cz		±0,000=	
Místo stavby: Česká Lípa	HIP: František Příhoda	Číslo zak.: 2227	
Kraj: Liberecký	Odpovědný projektant: Jaromír Bednář	Formát: 4xA4	
Katastrální území: Česká Lípa (621382)	Vypracoval: Jaromír Bednář	Datum: 05/2023	
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1 : 50	
Název stavby: Stavební úpravy CT		Číslo paré:	
Stavební objekt: D1.04.700 Silnoproudá elektrotechnika D1.04.800 Slaboproudá elektrotechnika			
Název dokumentu: Půdorys 1.NP - ZÁSUVKY			
Kód dokumentu: 2227 číslo zakázky	DPS stupeň	000 st. objekt	D1.04.700 číslo dokumentace
		704 číslo výkresu	00 revize