

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor investic a údržby

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Váš dopis značky: MUHOCJ 60139/2022
Ze dne: 25.8.2022
Spisová značka: MUHO 12041/2022
Číslo jednací: MUHOCJ 69240/2022
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje: Jan Peleška
Telefon: 518 316 322
E-mail: peleska.jan@muhodonin.cz
ID DS: mwvbkvs

Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 Hodonín

Datum: 3.10.2022

Vyjádření k PD stavby pro společné oznámení záměru: „Hřbitov Hodonín – oprava 1.části venkovních ploch“

Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Projektant: Prost Hodonín, s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ: 60701366

Řešená plocha staré části hřbitova se nachází v severovýchodní části města Hodonín na ulici Purkyňova. Celý pozemek má tvar obdélníka o rozměrech cca 280x95m. Plocha patří do nemovité kulturní památky. Samotná řešená plocha se nachází v zadní části starého hřbitova, na páteřní komunikaci vedoucí od centrálního kříže. Podél této komunikace jsou umístěny jednotlivé hroby a vzrostlé stromy. Dále je zde mobiliář – lavička, odpadkový koš a zdroj užitkové vody.

Koncepce ploch zůstane zachována. Bude se měnit zejména typ povrchů včetně podkladních vrstev. Vzhledem k tomu, že se řešená plocha nachází v památkově chráněné zóně, byl zvolen povrch z přírodních materiálů – žulová kostka a šterkopískový podsyp. Zpevněnou plochu budou lemovat dvě řady žulových kostek, mezi nimiž bude vyskládána drobná žulová kostka ve tvaru „do vějíře.“ Dosyp okolních ploch bude vysypán kamennou vrstvou s příměsí jemnozrnné zeminy. Plán bude řádně zhutněna, do výkopu bude položena geotextilie. Na geotextilii bude rozložen systém geobuněk – perforované plastové pásy z HDPE – pro stabilizaci podloží. Geobuňka je navržena na výšku 100mm – po rozložení bude vysypána vrstvou kameniva fr. 16-32mm. Zpevněné plochy jsou lemovány ze dvou řad žulových kostek 100/100mm uložené do betonové lože C25/30. Tento lem bude zapuštěný v úrovni nové pochozí plochy. Na vrstvu z geobuněk bude vysypáno a zhutněno drcené kamenivo fr. 0-32mm v tl.100-120mm. Na tuto vrstvu bude vysypána kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8mm v tl.40mm. Samotný povrch je tvořen ze žulových kostek 40/60mm naskládaných v obloukové skladbě.

Řešené zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby umožňovaly občasný pojezd běžné údržby hřbitova, maximální zátěž vozidel do 3,5t. Jednotlivé skladby podloží budou hutněny po vrstvách. Při realizaci bude provedena zátěžová zkouška podloží – Edef min. 30MPa.

Odbor investic a údržby Městského úřadu Hodonín jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění **nemá námitek** k projektové dokumentaci „Hřbitov Hodonín – oprava 1.části venkovních ploch“

za dodržení následujících podmínek:

1) stavba **musí** splňovat podmínky podle § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a bude dodržena norma ČSN 736110 projektování místních komunikací.

2) Dotčené přilehlé komunikace/chodníky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a **předány** zástupci odboru investic a údržby. *Za MěÚ Hodonín, odbor IaÚ vyřizuje Jan Peleška, tel. 518 316 322.*

3) V případě zásahu do zelených ploch, před zahájením výkopových prací, požádá investor (prováděcí firma) o vydání **povolení k užívání veřejného prostranství – zelené plochy** na odboru majetkovém, oddělení odpadového hospodářství a zeleně. *Za MěÚ Hodonín, odbor OM vyřizuje Ing. Lenka Hanáková, tel. 518 316 366.*

Městský úřad Hodonín

odbor investic a údržby

695 35 HODONÍN -5-

Jan Peleška

referent odboru investic a údržby