

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 12

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“

Dotaz č.1 :

Prosím zadavatele o specifikování u vnitřní dveří (pozice T6, T1, T10, T11, T16, T17, T18, T27, T29, T32) požadavek na parametr tepelně izolační odolnosti. Děkujeme za doplnění / specifikování.

Odpověď zadavatele:

Venkovní dveře $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřístupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **31. 10. 2023 do 09:00 hodin**.