

## Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 24

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“.

### **Dotaz č.1 :**

Ve výkazu výměr, části 01 D 1.4.1 ZTI je zdvojená položka, a to položka č. 40 Prostupy stavebními konstrukcemi, včetně utěsnění a 68 Prostupy stavebními konstrukcemi, včetně utěsnění. prosím o úpravu výkazu výměr.

### **Odpověď zadavatele:**

Položka není zdvojená, jde o prostupy různých vedení (vodovod, kanalizace).

### **Dotaz č.2 :**

Na pozici T10 , T11 a T32 je požadavek na panikovou kliku, max. výška křídla u dvoukřídlé paniky je dle EN 1125 - 2520 mm, poptávané pozice jsou podstatně vyšší.

Je možnost dveře rozdělit tak, že by tam byl nadsvětlík ?

### **Odpověď zadavatele:**

Není to možné. Jde o památkovou stavbu a výplně budou zachovány. Panikové kování bude osazeno dle projektu.

---

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **14. 11. 2023 do 09:00 hodin**.