



LEGENDA :

- VYPÍNAČ Č. 1
- VYPÍNAČ Č. 6
- VYPÍNAČ Č. 7
- SVÍTLIDLO STROPNÍ
- TLAČÍTKO TOTAL STOP
- ROZVÁDEČ
- ZÁSUVKA IP55
- SVĚTELNÝ ROZVOD
- ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
- DATA ROZVOD
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÉ SVÍTLIDLO
- ŽLAB MERKUR
- ROZVOD V PEVNÝCH TRUBKÁCH
- NAPÁJENÍ
- UZEMNĚNÍ
- VENTILÁTOR STÁVAJÍCÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50Hz 400V/230V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPĚŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVEK EL.ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: DLE ČSN 33-2000-4-41 ED2 Z3
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33-2000-5-51 ED3:
VNITŘNÍ PROSTOR - AA5,AB5,BA1,BD1-NORMÁLNÍ
VNĚJŠÍ PROSTOR - AA7,AB8,AD4,AE2,AF2,AN3,AQ2,AR3,AS3-ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ
WC A UMÝVÁRNY - DLE ČSN 33-2000-7-701

POZNÁMKA:

VŠECHNY SVISLÉ ROZVODY JSOU ULOŽENY NA OMÍTCE V PEVNÝCH TRUBKÁCH
VODROVNÉ ROZVODY V MÍSTNOSTECH JSOU VEDENY V KABELOVÝCH ŽLABECH A V LÚŠTÁCH
PŘÍSTROJE JSOU V KRYTÍ MIN IP44, SVÍTLIDLA IP65.
TLAČÍTKO TOTAL STOP ODSTAVÍ ROZVÁDEČ RK OD NAPÁJENÍ.

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL |
| VYPRACOVAL: | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL |
| KONTROLOVAL: | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL | ING. FRANTIŠEK VYTOPIL |
| INVESTOR: | Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov | FORMÁT: A3 |
| NÁZEV AKCE: | Kino Panorama Kyjov - rekonstrukce zdroje tepla | DATUM: 05/2023 |
| ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: | D.1.4c Technika prostředí staveb Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace | STUPEŇ: DSP + DPS |
| NÁZEV: | Půdorys I.NP - rozvody | ČÍSLO ZAKÁZKY: 004/2023 |
| | | SPECIALIZACE: |
| | | MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU 1 |