


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POS.	POPIS ZAŘÍZENÍ
1	TEPLOVODNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL , NEREZOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA Q=14,6-65,4 kW (80/60°C)
2	HYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ, HVDT 2, (8 M3/H)
3	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVÁČ TOPNÉ VODY MODUL 100, DÉLKA 2200MM VČETNĚ PUR IZOLACE A STAVITELNÝCH STOJANŮ
4	TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO TOPNÝ SYSTÉM V=140 LITRŮ, 6 BAR
5	ÚPRAVNA VODY PRO TOPNÝ SYSTÉM - ZMĚKČENÍ VODY A DÁVKOVÁNÍ INHIBITORU KOROZE

LEGENDA POTRUBÍ

ZNAČENÍ	MEDIUM
	TOPNÁ VODA
	VRATNÁ VODA
	TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
	VRATNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
	STUDENÁ VODA
	STUDENÁ VODA STÁVAJÍCÍ
	EXPAZNÍ POTRUBÍ
	UPRAVENÁ VODA
	ODPADNÍ POTRUBÍ -KONDENZÁT
	ODPADNÍ POTRUBÍ - ÚPRAV.VODY
	KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

Vypracoval Ing. Miroslav Březina	Zodp. projektant	Tech. kontrola	Ing.Miroslav Březina Velkomoravská 149, 696 18 Lužice IČ: 46218998 tel.: 728 084 207	
Kreslil				
Investor Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov			formát	A3
Akce Kino Panorama Kyjov Rekonstrukce zdroje tepla D.1.4a - Technika prostředí staveb - část Vytápění			datum	05/2023
			účel	DPS
			č. zakázky	2303
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu Půdorys kotelny			Měřítko M 1:50	Č. výkresu ÚT-03