



VZOROVÉ NAPOJENÍ VEDLEJŠÍ KANALIZACE DO STOKY  
PŮDORYS




NAPOJENÍ SEDLOVOU ODBOČKOU  
PŮDORYS



**POZNÁMKA:**  
ZAKRYTÍ REVIZNÍCH ŠACHT V KOMUNIKACI - POKLOP LITINOVÝ D400  
ZAKRYTÍ REVIZNÍCH ŠACHT MIMO KOMUNIKACI (CHODNÍKY, ZELENÉ PLOCHY) - POKLOP LITINOVÝ B125  
SKUTEČNÉ ZAKRYTÍ - PODLE SKUTEČNÉHO SITUOVÁNÍ VEDLEJŠÍ KANALIZACE  
REVIZNÍ ŠACHTA BUDE ULOŽENA NA HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE  
MINIMÁLNÍ SKLON VEDLEJŠÍ KANALIZACE JE 2 % (DN 150), MAXIMÁLNÍ SKLON JE 40%

PŘÍČNÝ ŘEZ



BPV		S - JTSK	
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava pracoviště Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Martin Jonšta	DATUM	08/2022	
OBJEDNATEL	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava			KRAJ	Moravskoslezský	
AKCE:  PD - oddělení dešťové a splaškové kanalizace				ČÍSLO ZAKÁZKY	22 1113 01 03	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1 : 25	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	015/22/3	
ČÁST STAVBY	Gravitační splašková kanalizace			SO/PS	SO 01	
PŘÍLOHA:  Vzorové napojení vedlejší kanalizace do stoky				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1.8	1 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).