



LEGENDA 2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.3. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 413.3.2.
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 413.3.3.

DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVÍ DOKUMENTACI.

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	PROJEKCE ELEKTRO Ing. DANĚK PETR Žitavská 1375, Ostrava - Poruba, 708 00 IC: 707 312 97 e-mail: petr.danek@seznam.cz
Kamil Holman	Ing.DANĚK Petr	Ing.DANĚK Petr	
INVESTOR:			
Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2,Ostrava			
NAZEV AKCE:			
Administrativní budova – střediska trolejbusy Ostrava			
PZTS TOPOLOGIE			
	FORMAT	594x594	
	DATUM	7/2021	
	STUPEŇ	DPS	
	Č. ZAKÁZKY		
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	5