



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10.06.2021

Naše zn.: 3.1/8025/6903/21/Pac

MR Design CZ, s.r.o.

Nábřeží SPB 457/30

708 00 OSTRAVA

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Datum: 02.07.2021

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

Katastr : Moravská Ostrava

Ulice : Sokolská třída

Parcela : 1088, 1140/1, 1140/9, 1151/1, 1084/3, 1096/22, 1092/5

Stavebník : Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci administrativní budovy a nová parkovací stání v areálu stavebníka na ulici Sokolská třída v Moravské Ostravě.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro stavební řízení výše uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Odběr pitné vody bude realizován ze stávajícího areálového rozvodu vody stavebníka za fakturačním vodoměrem, celkový odběr po realizaci stavby nepřekročí Q_{\max} stávajícího fakturačního vodoměru.
2. Splaškové vody z administrativní budovy budou napojeny na stávající areálovou kanalizaci, která je napojena na veřejnou kanalizační síť s koncovkou na ÚČOV Přívoz. Na venkovní části tukové kanalizace z kuchyňského provozu bude umístěn odlučovač tuku pro $Q_{\max} = 2,0 \text{ l.s}^{-1}$.
3. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3, hodnoty ad. II – vypouštění na ČOV.
4. Srážkové vody z parkovišť a střech administrativní budovy budou zasakovány ve třech nově navržených vsakovacích objektech v areálu stavebníka.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Paciorek

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

CO: provoz 61