

**ELEKTROMONTÁŽE****Jiří Novák**

Erbenova 3053/7

695 03 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 29.04.2020

NAŠE ZNAČKA

20/0113

VYŘIZUJE / LINKA

Smotlachová/591 113 509

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ostrava/12.05.2020

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s., k projektové dokumentaci pro územní řízení / územní souhlas k akci:

Hodonín, ul. U Elektrárny – veřejné osvětlení cesta na Nesyt

Kat. území: Hodonín; parc. č.: 2885/11; 3540/1; 2893/1; 2893/3; 2893/4; 2893/5; 2893/6; 2893/8, 2885/1, 3137/5, 2204/51, 1362, 2893/12

Předložené podklady: PD - DUR

Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby nachází komunikační vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., (dříve ČEZ ICT Services, a. s.). Jedná se o sdělovací zemní optický kabel, jehož průběh je zřejmý z přiložené situace.

Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (1m po stranách krajního vedení), podle §102 zákona č.127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění a technickými normami.

Během stavby musí být dodrženy *Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

V místech dotčení kabelu nebo přiblížení do vzdálenosti menší než 0,5m musí být kabel v dostatečném rozsahu odkopán a uložen do dělené chráničky s obetonováním, pro mechanické zajištění proti pojezdu a poškození.

Při souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Zemní práce v ochranném pásmu kabelu musí být prováděny ručně.

Před zahájením stavebních prací je nutno požádat vlastníka sítě o *Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení.*

Společnost Telco Pro Services, a. s., souhlasí s povolením stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je do 12.05.2021.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(26)

Naděžda Smotlachová
Technik poskytování sítí senior



Přílohy:

1x Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení

1x Situační výkres

Podmínky pro provádění
zemních prací v blízkosti
komunikačního vedení

140 00 Praha 4
Dobruška 10370
Tel: 224 48 254
(284)

