

Jiří Novák
Jiří Novák
Družstevní čtvrť 26
695 03 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/HO/2020/20200849

Blanka Holešínská, ☎ 518 305 932
holesinska@vak-hod.cz

25.05.2020

Hodonín - ul. U Elektrárny veřejné osvětlení cesta na Nesyt, p.č. 2893/3 – stanovisko:

Investor: Město Hodonín, Hodonín, Projektant: Jiří Novák Hodonín

Jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení podél komunikace U Elektrárny směrem na Nesyt. Další větví je i osvětlení části cesty ČOV. Nově navrhované veřejné osvětlení, je převážně umístěno na nových ocelových stožárech umístěných podél komunikace. Stožáry jsou zvoleny s ohledem na umístění s výškou 8m a 4m s rovnými výložníky nebo bez výložníků.

Pro napájení nového VO je zvolen nové zapínací místo RVO ZM HO***, který bude umístěn vedle stávajícího rozpojovacího pilíře SR503 č.R222843 na ulici Bratislavská u plotu autobazaru Corp. Z něj bude vyveden kabel CYKY-J 4x16 směrem k ulici U Elektrárny k prvnímu stožáru A1. Dále bude pokračovat podél komunikace smyčkováním přes stožáry A2 – A8, B1, C1-C4 do rozpojovací skříně SKR5:3 - SR330/NKP2. Z této skříně bude dále pokračovat směrem k železničnímu mostu vedení kabelem CYKY-J 4x10 přes stožáry E1-E2, F1-F3 kde bude ukončen. Další směr bude vyveden z rozpojovací skříně SKR 5:3 kabelem CYKY-J 4x10 směrem k cestě k ČOV přes stožáry G1-G2 do stožáru H1 kde bude ukončen.

Seznam dotčených parcel:

parc.č. 2885/11; 3540/1; 2893/1; 2893/3; 2893/4; 2893/5; 2893/6; 2893/8 vlastník Město Hodonín, 2885/1 Česká republika, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 3137/5 Česká republika, ve správě Správa železniční dopravní cesty, 389/3 GAMA OCEL, s.r.o. Hodonín, 2204/51 Mgr. Augustin Petr, Hodonín, 1362 DevelopTEC Hodonín, Praha, 2893/12 Nafta Gbely státní podnik, Slovensko

Stanovisko k: Umístění stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (ÚR=územní rozhodnutí), Umístění stavby - Oznámení záměru (ÚS=územní souhlas)

Proti výše uvedené akci nemáme zásadních námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. V daném prostoru jsou uloženy inženýrské sítě (vodovody a kanalizace) v provozování VaK Hodonín, a.s., které nesmí být vlivem prováděných prací poškozeny, ani ovlivněny.
2. Je nutno respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranných pásů dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
3. **Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Hodonín - Ing. Vít Kozlík, ☎ 518 353 173**, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s. Zemní práce v ochranných pásmech je nutno provádět ručně.
4. Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených nemovitostí.

5. Při souběhu situovat kabel minimálně ve vzdálenosti 1,5m vně povrchu potrubí, šachet, armatur a hydrantů,... Pokud nelze respektovat vzdálenost 1,5m vně povrchu potrubí, je možné tuto vzdálenost snížit na min. vzdálenost 1m mezi vnějšími povrchy potrubí. Uložení projektovaného vedení musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí. Jámy pro protlak situovat mimo ochranná pásma vodovodu a kanalizace.
6. PRIS pilíř, přípojkovou skříň, sloup VO, apod. vybudovat min. 1,5 m od vnějšího líce veřejného vodovodu a kanalizace vč. šachet. Pokud by tuto vzdálenost respektovat nešlo, k řešení na místě samém přizvat – Ing.Kozlík tel. 518 353 173.
7. V případě, že bude nutno skříň, sloupy VO situovat ve vzdálenosti 1m (vyjímečně 0,5m), je nutno sloupy VO, skříň staticky zabezpečit tak, aby v případě poruchu vodovodu, nebo kanalizace nedošlo k jejich - jejímu poškození, ani ovlivnění. Doporučujeme základ skříně, sloupu založit v nestandardní hloubce pod niveletou vodovodu resp. kanalizace min.50cm pode dnem.
8. U sloupů VO, v případě bližší vzdálenosti než 1,0 m min. však 0,5 m je nutno sloupy VO umístit ve stožárovém pouzdře min. 50 cm pod úroveň nivelety veřejného vodovodu.
9. V případě, že bude nutno sloup založit z důvodu stability v nestandardní hloubce pod niveletou vodovodu resp. kanalizace (viz bod č.8), bude nutno hloubku založení označit trvanlivým štítkem velikosti min. 60x15 mm s popisem hloubky založení (např. HZ 2,3m), pevně připevněným na spodní části sloupu.
10. Přesné umístění VO sloupů a pilířů bude upřesněno po skutečném vytyčení sítí na místě samém za účasti zástupců provozu vodovodů a kanalizací Hodonín.
11. V místě křížení vedení VO s vodovodem a kanalizací, VO vedení, uložit do ochranné trubky s přesahem vodovodního a kanalizačního potrubí o min. 1 m na každou stranu. Křížení provést pod úhlem 90°.
12. Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005, při křížení s vodovodem dodržet min. vertikální vzdálenost 40cm (u nechráněného vedení), a u křížení s kanalizací dodržet min. vertikální vzdálenost 30cm.
13. K záhozu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Hodonín – Ing.Kozlík, nebo Ing.Zapala tel. 518 353 173.
14. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
15. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín



Blanka Holešinská

referent VHR