



Elektromontáže

Jiří Novák

Erbenova 3053/7
695 03 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

25.4.2020

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

Kučera

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hodonín, 18.5.2020

Stanovisko k projektové dokumentaci Hodonín, ul. U Elektrárny – veřejné osvětlení cesta na Nesyt

1. Mezi stožáry A6 a A7 není zakreslen kabel NN pro napájení rozváděče 8 bytovky. Je uložen souběžně s TN 0219 a sdělovacím kabelem ČEZ.
2. U vtokového objektu jsou souběžně se sdělovacím kabelem uloženy kabely nn pro napájení vtokového objektu, nejsou zakresleny.
3. Mezi sloupy E3 a E4 je betonový kabelový kanál v majetku ČEZ a.s., ve kterém jsou uloženy kabely 6kV (Doubrava 1 a Doubrava 2), dále sdělovací a nn kabely. Na výkresu není kanál zakreslen.
4. V případě, že se bude zasahovat do ochranného pásma kabelů nn v majetku ČEZ a.s., je nutno dodržovat ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb., § 46 v platném znění. V ochranném pásmu lze provádět výkopy pouze ručním výkopem se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
5. Při pokládce nového kabelu souhlasíme s protlaky pod všemi vjezdy do areálu EHO, při realizaci nesmí dojít k žádnému omezení vjezdů, jedná se o nákladní vrátnici, vjezd a výjezd z parkoviště, hlavní vjezd do areálu a příjezd na parkoviště u hlavní vrátnice.
6. Při realizaci protlaku mezi sloupy A8 -B1 dojde ke křížení se dvěma přírodnými kanály chladicí vody a kanalizace. Při realizaci nesmí dojít k jejich poškození, což by mohlo znamenat nutnost odstavení hlavního výrobního zařízení elektrárny se všemi důsledky.
7. V místech křížení s veškerou technologií v majetku ČEZ a.s. (kabely nn, vn, sdělovací kabely, přírodní kanály chladicí vody, odpadní kanály chladicí vody, propojovací kanál, kanalizace a struskovody) požadujeme provádět výkopové práce s maximální opatrností nejlépe ručně, při křížení dodržet prostorovou normu ČSN 736005
8. V případě nejasností před zahájením zemních prací je nutno přizvat příslušného správce technologie EHO pro vytyčení, taktéž při obnažení technologie požadujeme přítomnost našeho příslušného technika pro kontrolu před opětovným zasypáním.
9. Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vystavení. *

S pozdravem
Ing. Radek Kučera
Manažer výrobní jednotky



ČEZ Teplárenská, a.s.
výrobní jednotka Hodonín
U elektrárny 1
695 23 Hodonín
IČ: 27309941

(2)

* PLATNOST PRODLUŽENA
DO 31.12.2022

KUČERA

ČEZ Teplárenská, a.s.
U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín



ČEZ Teplárenská, a.s.

SKUPINA ČEZ - PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TYMU 2001-2020

Sídlo společnosti: Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany 1 | Kontaktní adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, tel: 411 126 674, www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941