



**Jiří Novák**

**Erbenova 3053/7  
695 01 HODONÍN**

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

NASE ZNACKA  
TAS014/20

VYRIZUJE / LINKA  
Handlíř Petr / 724 315 172

MISTO ODESLANI / DNE  
Hodonín / 04. 05. 2020

Věc: Vyjádření pro územní řízení a stavebnímu povolení na akci „Hodonín, ul. U Elektrárny – veřejné osvětlení cesta na Nesyt“.

ČEZ Teplárenská, a.s. Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany držitel licence č. 320605110 – verze 4 - rozvod tepelné energie, evidenční číslo 43 Elektrárna Hodonín, vlastník tepelných napáječů (dále jen TN) v lokalitě Hodonín obdržel žádost o vyjádření pro územní řízení a stavebnímu povolení na akci „Hodonín, ul. U Elektrárny – veřejné osvětlení cesta na Nesyt“. V zájmovém území se nachází zařízení v majetku ČEZ Teplárenská, a. s., PJ (provozní jednotka) Východ, oddělení Hodonín. ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Východ, oddělení Hodonín souhlasí s předloženou stavbou při dodržení těchto podmínek:

- \* Dodržovat ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb., § 87 v platném znění. Dle tohoto zákona § 87 odst. 2 je šířka ochranného pásma vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.
- \* V ochranném pásmu TN lze provádět výkopy pouze ručním výkopem se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození těchto sítí!!! V případě poškození TN veškeré náklady ponese investor stavby!
- \* Případné křížení sítí s TN musí být provedeno v samonosné chráničce dostatečně odolné teplotě, umístěné kolmo na TN, minimálně 0,5 m pod spodní (případně nad horní) hranou TN a přesahující minimálně 1 m na každou stranu od krajních hran TN.
- \* Souběh sítí s TN by měl být proveden mimo ochranné pásmo, pokud to nelze provést musí být sítě v celé trase souběhu s TN vedeny v chráničce umístěné minimálně ve vzdálenosti 1 m od krajní hrany TN.
- \* V průběhu prací nesmí dojít k ohrožení bezporuchového provozu TN.
- \* Investor si musí před zahájením prací vyžádat vytyčení TN pracovníky ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Východ, oddělení Hodonín p. Handlíř 724 315 172 nebo p. Drábek 724 878 376.



SKUPINA ČEZ - PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2020

**ČEZ Teplárenská, a. s.**

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 211 022 982, fax: 211 022 988

www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910

Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV | ID datové schránky 943dk9e

**SKUPINA ČEZ**

- \* Před záhozem výkopu v místě křížení nebo souběhu s TN musí být přizván zástupce ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Východ, oddělení Hodonín, který o průběhu a ukončení prací provede zápis do stavebního (montážního) deníku!
- \* Stavebník musí oznámit ČEZ Teplárenské, a.s. termín zahájení výkopových prací nejméně 3 pracovní dny předem. Za oznámení se rozumí okamžik doručení oznámení příslušnému lokálnímu správci společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Východ, oddělení Hodonín.
- \* **Po ukončení prací požaduje ČEZ Teplárenská, a.s., PJ Východ, oddělení Hodonín předat zaměření skutečného stavu podzemních sítí případně jiných staveb v ochranném pásmu, a to v digitální formě (.DWG), minimálně v prostoru ochranného pásma TN v majetku ČEZ Teplárenská, a.s.**

Platnost našeho vyjádření je jeden rok ode dne vystavení.

S pozdravem

Ing. Pavel Š a n t a v ý  
Vedoucí oddělení Hodonín