





Generální projektant: <b>LÉTAJÍCÍ - INŽENÝŘI</b> ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER KOUNICOVA 23, 60200 BRNO e - mail : info@letajici-inzenyri.cz		Projektant části:  PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz		
Architekt: Ing. arch. Tomáš Havlíček	Vypracoval: Petr Winkler			
HIP: Ing. arch. Tomáš Havlíček	Kreslil: Petr Winkler			
Kontroloval: Ing. Michal Kolář	Zodp. projektant: Petr Winkler			
Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín				
Místo stavby: U Červených domků 4a, 695 03 Hodonín		Ozn. projektu: 112/2023		
NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - VENKOVNÍ EXPOZICE DOMU PŘÍRODY		Datum: 07/2023		
		Formát: 3 x A4		
Objekt: IO 300 AREÁLOVÉ ROZVODY NN		Stupeň: DPS		
Část:		Měřítko:		
Rozváděč RO		IO300-04	00	
Název dokumentu:		Číslo přílohy	Revize	

# Rozváděč RO

## TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÝ ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ  
ROZMĚRY: 435 x 460 x 187 mm (š x v x hl.), typ BPM-U-3S-400/4  
PŘÍVOD: SHORA  
VÝVOD: ZDOLA  
IP: 54/20  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,  
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

Pi : -  
SOUDOBOST: -  
Pp : -  
POZNÁMKA:

 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:	Vypracoval:					
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	07/2023		
	investor:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín			číslo výkresu	IO300-04	
	název stavby:	NAVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ DUBRAVA - VENKOVNÍ EXPOZICE DOMU PŘÍRODY			formát	1xA4	
	název výkresu:	Rozváděč RO			počet stran	2	
					strana číslo	2	

