

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
IČO: 00291463

č.j. 5/O/2023



VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 03.10.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce veřejného osvětlení města Uherský Brod – výměna svítidel
Ev. číslo veřejné zakázky:	Z2023-038219
Předmět veřejné zakázky:	<input type="checkbox"/> stavební práce <input checked="" type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00291463
Elektronický nástroj:	https://josephine.proebiz.com/

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Prosim o vysvětlení, proč je ve výpočtu „U Plovárny I (M5)“ použito slabší svítidlo než u výpočtu „U Plovárny II (M5)“, když u prvně jmenovaného výpočtu je o 12 m větší rozteč při stejné výšce svítidla. Je zde vyšší hodnota přesahu, ale určitě nevykompenzuje, tak velkou rozteč. Navrhujeme stejný typ svítidla (35 W).

Odpověď č. 1 :

Zadavatel oznamuje, že u komunikace „U Plovárny I (M5)“ a komunikace „U Plovárny II (M5)“ lze použít stejný typ svítidla (tj. 35W) za předpokladu dodržení potřebného udržení osvětlenosti na komunikaci a dodržení celkové Wataže soustavy.

Dotaz č. 2:

Dále prosím o vysvětlení, z jakého důvodu zadavatel požaduje použití pouze osmi typů svítidel. S ohledem na budoucí správu, výměny nebo doplnění to nemá žádný prokazatelný negativní dopad, ani zde nenastává žádné navýšení provozních nebo správních nákladů. Rádi bychom navrhli vyšší počet typů svítidel, díky čemuž dosáhneme podstatně vyšší úsporu, co se celkového příkonu týče a tím právě snížení budoucích nákladů za elektrickou energii pro zadavatele.

Odpověď č. 2 :

Zadávací dokumentace navrhuje 10 typů svítidel v 8-mi výkonových řadách. Vyšší počet typů svítidel je v odůvodněných případech možný, za předpokladu, že výsledný příkon nebude vyšší jak v ZD. Zadavatel připouští maximálně 20 výkonových řad.

Dotaz č. 3:

Na základě předchozího dotazu prosíme o zrušení typů a maximálních hodnot příkonu jednotlivých svítidel a uvedení pouze maximálního příkonu soustavy podle žádosti o dotaci z MPO tak, aby byly naplněny podmínky dotace a podmínky §6 ZZVZ.

Odpověď č. 3 :

Vyšší počet typů svítidel v odůvodněných případech je možné, za předpokladu, že výsledný příkon nebude vyšší jak v ZD.

Dotaz č. 4:

Prosím o uvedení nočního útlumu svítidel, který je nezbytný pro výpočet rušivého světla na fasádách.

Odpověď č. 4 :

Výpočty v zadávací dokumentaci neuvažují s nočním útlumem rušivého osvětlení.

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi zadavatel poskytuje upravenou Přílohu č. 5_Zadávací výkaz prací a dodávek_r1, která je pro zpracování nabídky závazná.

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 03.10.2023 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, **a to do dne 26.10.2023 do 10:00 hodin.**

Oprava Oznámení o zahájení zadávacího řízení byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek a prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek do Úředního věstníku Evropské unie dne 03.10.2023 a bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy poskytnuté k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 jsou pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 03.10.2023.

Přílohy:

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 3

Příloha č. 5_Zadávací výkaz prací a dodávek_r1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností