




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J.: MUBPH 22143/2023
SP. ZN.: OVS 68/2023 RePe
VYŘIZUJE: Ing. Hana Dvorníková
ODDĚLENÍ:
TEL: +420 573 501 941
MOB:
E-MAIL: hana.dvornikova@mubph.cz
DATUM: 15.09.2023



Dodatečná informace č. 1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa**“.

Dotaz uchazeče ze dne 13.09.2023:

Vážení,

požadujete: *“Každá jednotlivá LED musí být osazena identickou čočkou z lisovaného čirého vstříkovaného PMMA odolného vůči UV záření, zajišťující jednotlivým LED příslušnou pouliční vyzařovací charakteristiku, identickou pro každou jednotlivou čočku. Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.”*

- 1) *Budete akceptovat taková svítidla, která splní veškeré Vámi stanovené parametry osvětlenosti a budou mít optický systém tvořen reflektory, tj. nikoliv pouze čočkami?*
- 2) *Pokud toto akceptovat nebudete moci, poté prosím o zodpovězení otázky: Jaké jednoznačné, přezkoumatelné, provozní důvody zapřičiňují, že optický systém založený na reflektorech je pro Vás spojený s nepřiměřenými náklady či obtížemi oproti optickému systému založenému na čočkách a o jaké nepřiměřené náklady či obtíže se jedná?*

Odpověď zadavatele ze dne 15.09.2023:

ad 1) Zadavatel trvá na technickém řešení svítidel dle Přílohy č. 4a_ Technické požadavky na návrh a provedení svítidel.

ad 2) Zadavatel zvolil danou technologii pro její obecné používání a tím minimalizaci provozních nákladů mimo jiné i vlivem a množstvím náhradních dílů.

Při podání nabídky je nutné respektovat tyto dodatečné informace.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Dvorníková, v. r.
administrátor
referentka odboru vnitřní správy
MěÚ Bystřice pod Hostýnem