

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	PD - Areál dílny Martinov – Přestavba skladu 03 (dále jen „ Zakázka “)
Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v rámci poptávkového řízení obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, v souladu s bodem 7.6 zadávací dokumentace, na kterou reaguje takto:

Žádost č.	1
Datum doručení:	22.9.2023
Přesné znění žádosti	Požadovaná nosnost podlahy nového podlaží skladu (kg/m ²) ?
Reakce Zadavatele:	Požadovaná nosnost podlahy – 1 000 kg/m ²
Žádost č.	2
Datum doručení:	22.9.2023
Přesné znění žádosti	Požadovaná nosnost výtahu do nového podlaží skladu (kg) ?
Reakce Zadavatele:	Výtah, zdvihací zařízení - nosnost 500 kg
Žádost č.	3
Datum doručení:	22.9.2023
Přesné znění žádosti	Nosnost původního mostového jeřábu na betonové JD ?
Reakce Zadavatele:	Mostový jeřáb - 12,5 t
Žádost č.	4
Datum doručení:	22.9.2023

Přesné znění žádosti	Výkresy výztuže nosných sloupů haly ?
Reakce Zadavatele:	Výkresy výztuže - bohužel těmito ani jinými výkresy zadavatel nedisponuje, jediný výkres, který máme k dispozici je pouze ten, který byl přiložen k ZD. I z tohoto důvodu požadujeme provést stavebně technologický průzkum před samotným návrhem.

Zadavatel s ohledem na charakter žádosti **lhůtu k podání nabídek neprodlužuje.**

V Ostravě dne dle elektronického podpisu

.....
Ing. Sylva Řezáčová
projektový manažer