



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1,2,3

Identifikační údaje zadavatele

| | |
|--|---|
| Název zadavatele: | Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava |
| Sídlo zadavatele: | Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava |
| IČO / DIČ zadavatele: | 00845451 / CZ00845451 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: | Mgr. Richard Vereš, starosta |
| Kontaktní osoba: | Ing. Michaela Maslowská Tel: 599 410 424 |
| ID datové schránky | 56zbpub |
| Profil zadavatele: | https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska |



Dotaz č. 1:

Po prostudování zadávací dokumentace dodavatel zjistil nesrovnalosti v ustanoveních a požadavcích zadavatele s aktuálním znění zákona (novelou zákona), která nabyla účinnosti dne 16.7.2023.

V čl. 6.1. zadávací dokumentace je mj. uvedeno, že doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované požadavku způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky a v čl. 6.2. je mj. uvedeno, že Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku na profesní způsobilost dle odst. 0 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V souladu s ust. § 86 odst. 3 novely zákona musí doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Platnost dokladu prokazujícího profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 (výpis z obchodního rejstříku) již zákon dále nestanovuje, jelikož je řešeno v ust. § 75 ods. 1 písm. f) (výpis z obchodního rejstříku) pro prokázání základní způsobilosti a prokazuje se dle zmíněného § 86 odst. 3.

Dále v čl. 7.5. zadávací dokumentace je mj. uvedeno, že účastník je v případě prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob povinen zadavateli předložit písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

V souladu s ust. § 83 odst. 1 písm. d) novely zákona je dodavatel povinen zadavateli předložit smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Upraví zadavatel tento rozpor v zadávací dokumentaci?

Odpověď č. 1:

Zadavatel s ohledem na výše uvedenou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude postupovat v souladu s § 86 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a mění bod 6.1., 6.2. a 7.5., přičemž znění bude následující:

6.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

| | |
|--------------------------------|--|
| Způsobilým je dodavatel, který | Způsob prokázání splnění základní způsobilosti (doklady) |
|--------------------------------|--|



| | | |
|---|---|---|
| a) | <p>nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;</p> <p>Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.</p> <p>Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;</p> <p>Pro prokazování kvalifikace prostřednictvím pobočky závodu platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.</p> <p>Pobočka závodu, která má sídlo na území České republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ považuje za dodavatele se sídlem v České republice.</p> | <p><i>Výpis z evidence Rejstříku trestů pro</i></p> <ul style="list-style-type: none">- každou právnickou osobu a- každou fyzickou osobu, <p><i>pro niž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován.</i></p> |
| b) | <p>nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;</p> | <p><i>Potvrzení příslušného finančního úřadu</i></p> <p><i>a</i></p> <p><i>Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního požadavku.</i></p> |
| c) | <p>nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;</p> | <p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního požadavku.</i></p> |
| d) | <p>nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;</p> | <p><i>Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.</i></p> |
| e) | <p>není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.</p> | <p><i>Výpis z obchodního rejstříku, nebo</i></p> <p><i>Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k naplnění tohoto požadavku v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán.</i></p> |
| <p>Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.</p> <p>Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.</p> | | |



6.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

| Způsobilým je dodavatel, který doloží | | Způsob prokázání splnění profesní způsobilosti (doklady) |
|---------------------------------------|---|--|
| a) | výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. | <i>Výpis z obchodního rejstříku, nebo Výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.</i> |
| b) | doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci | <i>Živnostenské oprávnění – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.</i> |
| c) | doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to: | <i>Osvědčení o autorizaci- Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel upozorňuje, že je-li prokazováno jinou osobou než účastníkem, či zaměstnancem účastníka, je taková osoba ve smyslu zákona poddodavatelem.</i> |

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku na profesní způsobilost dle odst. 6.2. písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v době **3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost.

Zadavatel rovněž mění odst. 7.5. zadávací dokumentace takto:

7.5. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu a zadávací dokumentace nestanoví jinak, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle odst. 6.2. písm. a) zadávací dokumentace – výpis z obchodního rejstříku).

Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného koncernu jako účastník.

Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle odst. 6.1 zadávací dokumentace (ust. § 74 a § 75 ZZVZ) jinou osobou,



b) doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 6 písm. a) zadávací dokumentace (ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) jinou osobou,

c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále viz ust. § 83 odst. 2 ZZVZ.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr „přiloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 03 - 10 - PŘELOŽKA VODY“ položky č. 24, 27, 29 a 37:

| | | | | |
|----|---|---|--|-------|
| 24 | K | 5 | Komunikace pozemní a plochy ostatní | 1,000 |
| 27 | K | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1,000 |
| 29 | K | 8 | Trubní vedení | 1,000 |
| 37 | K | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1,000 |

Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má být v rámci těchto položek a oceněno, v jakém množství a s uvedením příslušné měrné jednotky. Takto definované, resp. nedefinované, položky k ocenění vedou k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 2:

„SO 03 - PŘELOŽKA VODY“ uvedené položky 24, 27, 29 a 37 jsou názvy oddílů v rozpočtu. Chybné přiřazení vzniklo převodem excelovských tabulek rozpočtu do programu KROS.

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr „přiloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 03 - 10 - PŘELOŽKA VODY“ položky č. 39, 41, 42 a 44:

| | | | | | |
|----|---|-----|---------------------|-----|-------|
| 39 | K | 998 | Přesun hmot | kpl | 1,000 |
| 41 | K | PSV | Práce a dodávky PSV | kpl | 1,000 |
| 42 | K | 722 | Zdravotechnika | kpl | 1,000 |
| 44 | K | VRN | VRN | kpl | 1,000 |

Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má být v rámci těchto položek a oceněno, v jakém množství a s uvedením příslušné měrné jednotky. Takto definované, resp. nedefinované, položky k ocenění vedou k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 3:



„SO 03 - PŘELOŽKA VODY“ uvedené položky 39, 41, 42 a 44 jsou názvy oddílů v rozpočtu. Chybné přiřazení vzniklo převodem excelovských tabulek rozpočtu do programu KROS.

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 04 - 10 - PŘELOŽKA PLYNU STL“ položky č. 17, 19, 22, 33 a 41:

| | | | | |
|----|---|------|--|-------|
| 17 | K | 4 | Vodorovné konstrukce | 1,000 |
| 19 | K | 5 | Komunikace pozemní a plochy ostatní | 1,000 |
| 22 | K | 8 | Trubní vedení | 1,000 |
| 33 | K | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1,000 |
| 41 | K | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1,000 |

Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má být v rámci těchto položek a oceněno, v jakém množství a s uvedením příslušné měrné jednotky. Takto definované, resp. nedefinované, položky k ocenění vedou k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 4:

SO 04 – PŘELOŽKA PLYNU STL“ uvedené položky 17, 19, 22, 33 a 41 jsou názvy oddílů v rozpočtu. Chybné přiřazení vzniklo převodem excelovských tabulek rozpočtu do programu KROS.

Dotaz č. 5:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 04 - 10 - PŘELOŽKA PLYNU STL“ položky č. 35, 37, 38 a 40:

| | | | | | |
|----|---|------|-------------------|-----|-------|
| 35 | K | 998 | Přesun hmot | kpl | 1,000 |
| 37 | K | M | Práce a dodávky M | kpl | 1,000 |
| 38 | K | 23-M | Montáže potrubí | kpl | 1,000 |
| 40 | K | VRN | VRN | kpl | 1,000 |

Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má být v rámci těchto položek a oceněno, v jakém množství a s uvedením příslušné měrné jednotky. Takto definované, resp. nedefinované, položky k ocenění vedou k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 5:

SO 04 – PŘELOŽKA PLYNU STL“ uvedené položky 35, 37, 38 a 40 jsou názvy oddílů v rozpočtu. Chybné přiřazení vzniklo převodem excelovských tabulek rozpočtu do programu KROS



Dotaz č. 6:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 06 - 11 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ“ položky č. 26, 28, 30 a 50:

| | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|-------|
| 26 | K | 2 | Zakládání | 1,000 |
| 28 | K | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 1,000 |
| 30 | K | 4 | Vodorovné konstrukce | 1,000 |
| 50 | K | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1,000 |

Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má být v rámci těchto položek a oceněno, v jakém množství a s uvedením příslušné měrné jednotky. Takto definované, resp. nedefinované, položky k ocenění vedou k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 6:

SO 04 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ“ uvedené položky 26, 28, 30 a 50 jsou názvy oddílů v rozpočtu. Chybné přiřazení vzniklo převodem excelovských tabulek rozpočtu do programu KROS.

Dotaz č. 7:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 06 - 11 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ“ položky č. 52, 54, 55:

| | | | | | |
|----|---|------|-----------------------------------|-----|-------|
| 52 | K | 998 | Přesun hmot | kpl | 1,000 |
| 54 | K | M | Práce a dodávky M | kpl | 1,000 |
| 55 | K | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | kpl | 1,000 |

Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má být v rámci těchto položek a oceněno, v jakém množství a s uvedením příslušné měrné jednotky. Takto definované, resp. nedefinované, položky k ocenění vedou k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 7:

SO 04 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ“ uvedené položky 52, 54, 55 jsou názvy oddílů v rozpočtu. Chybné přiřazení vzniklo převodem excelovských tabulek rozpočtu do programu KROS.

Dotaz č. 8:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 07 - 12 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ položky č. 16, 18, 20, 23, 32 a 34



| | | | | |
|----|---|-----|-------------------------------------|-------|
| 16 | K | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 1,000 |
| 18 | K | 4 | Vodorovné konstrukce | 1,000 |
| 20 | K | 5 | Komunikace pozemní a plochy ostatní | 1,000 |
| 23 | K | 8 | Trubní vedení | 1,000 |
| 32 | K | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1,000 |
| 34 | K | 998 | Přesun hmot | 1,000 |

Žádáme zadavatele o specifikaci, co přesně má být v rámci těchto položek a oceněno, v jakém množství a s uvedením příslušné měrné jednotky. Takto definované, resp. nedefinované, položky k ocenění vedou k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 8:

SO 04 – PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ uvedené položky 16, 18, 20, 23, 32 a 34 jsou názvy oddílů v rozpočtu. Chybné přiřazení vzniklo převodem excelovských tabulek rozpočtu do programu KROS.

Dotaz č. 9:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „VRN - HZ HEŘMANICE“ položku č. 6:

| | | | | | |
|---|---|--------|--|----|-------|
| 6 | K | M005.1 | ÚHRADA VEŠKERÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZÁBORY CIZÍCH POZEMKŮ NUTNÝCH PRO POTŘEBY STAVBY A ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVEBNIŠTĚ | KČ | 1,000 |
|---|---|--------|--|----|-------|

Žádáme zadavatele o specifikaci velikosti plochy, která má být uvažována pro zábor pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora a rovněž o informaci, zdali se jedná o zábor po celou dobu stavby.

Dotaz č. 10:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „VRN - HZ HEŘMANICE“ položku č. 13:

| | | | | | |
|----|---|-----|---|----|-------|
| 13 | K | M12 | NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU,PROVIZORNÍHO OHRAZENÍ VÝKOPŮ,PROVIZORNÍ KOMUNIKACE A LÁVKY,BEZPEČNOSTNÍ TABULKY S VÝSTRAHOU | KČ | 1,000 |
|----|---|-----|---|----|-------|



Žádáme zadavatele o specifikaci, o jakou provizorní komunikaci a lávku, jež jsou uvedeny v položce, jde.

Dotaz č. 11:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „VRN - HZ HEŘMANICE“ položku č. 25:

| | | | | | |
|----|---|-----|--|----|-------|
| 25 | K | M24 | SPLNĚNÍ PŘÍPADNÝCH ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ | KČ | 1,000 |
|----|---|-----|--|----|-------|

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci, co má být v rámci položky oceněno a v jakém množství. Takto definovaná, resp. nedefinovaná, položka k ocenění vede k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 9,10,11:

VRN – vedlejší rozpočtové náklady se z velké části specifikují na základě plánu organizace výstavby, který si zpracovává GDS a podle toho taky naceňuje. Dříve bylo VRN uváděno v procentech, teď zadavatel vyžaduje přesnou specifikaci. V případě, že by v této specifikaci nebyla uvedena nějaká činnost bral by to jako chybu v rozpočtu, proto tam jsou uváděny i činnosti, které možná nebudou prováděny a o to nižší pak bude nacenění dodavatele

Dotaz č. 12:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 01- 7-OBJEKT HZ - MaR“ položku č. 102:

| | | | | | |
|-----|---|--------|------------------|----|-------|
| 102 | K | PO57 M | zednická výpomoc | KC | 1,000 |
|-----|---|--------|------------------|----|-------|

Žádáme zadavatele o úpravu měrné jednotky na „hod“ a výměry, tak aby bylo možno položku jednoznačně ocenit a nedošlo k neporovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 12:

SO 01 – MaR – dle přání zájemce je položka změněna
MJ z Kč **na hod**
Množství z 1 na **50 hod**

Dotaz č. 13:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 01 - 5-OBJEKT HZ - ELEKTROINSTALACE“ položky č. 5, 6, 7 a 8:



| | | | | | |
|---|---|--------|---|----|-------|
| 5 | K | POL3 M | Rozváděč RS2, dle výkresové dokumentace | KS | 1,000 |
| 6 | M | POL3 D | Rozváděč RS2, dle výkresové dokumentace | KS | 1,000 |
| 7 | K | POL4 M | Rozváděč RS2, dle výkresové dokumentace | KS | 1,000 |
| 8 | M | POL4 D | Rozváděč RS2, dle výkresové dokumentace | KS | 1,000 |

Žádáme zadavatele o opravu položek č. 7 a 8 na Rozváděč RS3 a zároveň o specifikaci výzbroje rozváděče RS3.

Odpověď č. 13:

SO 01 – elektroinstalace opraveno popis položek č. 7 a 8 z rozváděče RS2 na Rozváděč RS3 a zároveň o specifikaci výzbroje rozváděče RS3.

Dotaz č. 14:

Výkaz výměr „priloha-c-3-vykaz-vymer“ obsahuje v rámci záložky „SO 02 - 8 - Komunikace“ položky č. 12 a 13:

| | | | | | |
|----|----|-------------|--|---|---------|
| 12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 464,646 |
| | VV | 251,16*1,85 | "Přepočtené koeficientem množství" | | 464,646 |
| | VV | Součet | | | 464,646 |
| 13 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 464,646 |
| | VV | 251,16*1,85 | "Přepočtené koeficientem množství" | | 464,646 |
| | VV | Součet | | | 464,646 |

Žádáme zadavatele o prověření, zda jsou tyto položky se stejnou výměrou pro skládkování ve výkazu výměr uvedeny správně a nejsou ve výkazu výměr duplicitně. Případně žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 14:

„SO 02 - KOMUNIKACE“ položka č. 13 je duplicitní bude ve výkazu výměr vymazána.

Dotaz č. 15:

Prosím o upřesnění:

U SO 02 – ve VV se uvádí Dlažba 20/10/6 (8) barevná

V ŘEZU je 20/20/6 přírodní (šedá) a všude jen v 6cm, i když u parkoviště uvedena jako POJÍZDNÁ

dále se tam v řezu 2-2 vyskytují palisády, které ale ve VV nejsou obsaženy.



Odpověď č. 15:

SO 02 – KOMUNIKACE Výkres byl dán do souladu s výkazem výměr. Byla chybně označená tloušťka zámkové dlažby a jejich barevnost. Původně navrhované palisády nebudou v rámci stavby prováděny a budou nahrazeny za monolitickou stěnu.

Přílohy:

Výkaz výměr z 2.10.2023
upravený výkres d - 102 - ŘEZY - SO 02 - KOMUNIKACE

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
elektronicky podepsáno