



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,  
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice“**

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18

### Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Maslowská Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	<a href="https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska">https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska</a>



### Dotaz č. 1:

Bez žádosti o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky Vás prosíme o stručné vyjádření k rozpočtu ze 17.10.2023 (část HSV+PSV), který byl součástí vysvětlení ZD.

### Položky 177 a 178 = v rozpočtu se objevily bez vysvětlení

Skutečně máme ocenit 90 ( **devadesát !** ) **hasicích přístrojů** , anebo je to překlep ?

177	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	90,000
178	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	90,000

### Položka 221

Přestože už se vazníky objevily v několika vysvětleních ZD, stále zůstává v rozpočtu nesprávný počet

Jsme nuceni upozornit na to, že chybějících 5 kusů nelze bez změny zadávacího rozpočtu (stejně a jasné podmínky pro všechny uchazeče) řešit jinak než jako vícepráce při realizaci.

221	K	762332R1	D+M lepené vazníky - dodavatelská dokumentace - dl 10,5, v 0,5 m s požární odolností 15 min dle PBŘ	ks	21,000
-----	---	----------	---	----	--------

### Položky 326 a 327 = v rozpočtu se objevily bez vysvětlení

Máme položky požárních ucpávek v rozpočtu zdravotnické a ústředního topení ocenit nulou, anebo jsou ucpávky v rozpočtu HSV a PSV všechny navíc ?

326	K	727111006	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	20,000
327	K	727111046	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	10,000

### Rozpočet zdravotnické

23	K	721273213	Protipožární ucpávka	kus	6,000
24	K	725929102	Výrobní dokumentace umístění protipožárních ucpávek	soubor	1,000

### Rozpočet ústředního topení

105	K	734499213	Protipožární ucpávka	kus	22,000
106	K	725929102	Výrobní dokumentace umístění protipožárních ucpávek	soubor	1,000



## **Odpověď č. 1:**

Zadavatel nepožaduje ocenit 90 hasících přístrojů. Skutečný počet hasících přístrojů, které požaduje zadavatel nacenit je: 1.NP = 6 ks; 2.NP = 5 ks. Zadavatel tedy požaduje dodat 11 ks přenosných hasících přístrojů.

Počet lepených nosníků dle konstrukčního řešení je 26 ks.

Protipožární ucpávky dle profesí jsou z rozpočtu HSV + PSV vypuštěny.

V příloze dokládáme opravený výkaz výměr.

Přílohy:

- a) Výkaz výměr 19.10.2023

V Ostravě

.....  
JUDr. Jana Pastrňáková  
vedoucí odboru právního  
elektronicky podepsáno