

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 15689/2023

V Uherském Hradišti, dne 23. 06. 2023

Spisová značka: KHSZL/15213/2023/2.11/HOK/UH/SCHA-02

V další korespondenci s námi uvádějte výše uvedené č. j.

Vyřizuje:

Mgr. Jana Schambergerová, DiS., tel.: 572 430 716, e-mail: jana.schambergerova@khszlin.cz

oprávněná úřední osoba

Město Uherský Brod

IČ: 00291463

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „Hvězdárna DK – vodovodní přípojka, Uherský Brod“ na pozemcích parc. č. 8232, 8203 a st. 1809/2 v k. ú. Uherský Brod, pro územní řízení.

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Dne 15. 06. 2023 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby, Města Uherský Brod, IČ: 00291463, sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 01, Uherský Brod o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „**Hvězdárna DK – vodovodní přípojka, Uherský Brod“ na pozemcích parc. č. 8232, 8203 a st. 1809/2 v k. ú. Uherský Brod, pro územní řízení.** Dokumentaci vypracovala fyzická osoba podnikající, Ing. Milan Večeřa, IČ: 06533205, sídlo: Štěpnická 1085, 686 06 Uherské Hradiště v 6/2023.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „**Hvězdárna DK – vodovodní přípojka, Uherský Brod“ na pozemcích parc. č. 8232, 8203 a st. 1809/2 v k. ú. Uherský Brod, pro územní řízení** a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o :

S dokumentací stavby „Hvězdárna DK – vodovodní přípojka, Uherský Brod“ na pozemcích parc. č. 8232, 8203 a st. 1809/2 v k. ú. Uherský Brod, pro územní řízení

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

V současné době využívá hvězdárna pro zásobování vodou vlastní studnu. Dokumentace řeší vybudování nové vodovodní přípojky, která se napojí na stávající vodovodní příváděcí řad. Majitelem a provozovatelem příváděcího vodovodního řadu jsou Slovácké vodárny a kanalizace a.s.

Nová vodovodní přípojka, včetně vnitřního rozvodu vody za vodoměrnou šachtou až po napojení na stávající rozvody, bude provedena z LDPE 40, SDR 7,4, PN 10, □ 32x4,4 mm v celkové délce 57,00 m.

Mgr. Jana Schambergerová, DiS.
rada oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník: 1x adresát (do datové schránky), 1x KHSK – odbor HOK, odd. HOK