



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 2, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Spisová značka: OM23716/2023/462

Číslo jednací: OM118330/23/462

Zadavatel:

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Název zakázky:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA UBYTOVNĚ HAVLÍČKOVA 178 V KYJOVĚ

Druh zadávacího řízení: otevřené

Druh zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Vážení dodavatelé,

podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídek (viz níže).

Dotaz dodavatele doručený dne 2. 10. 2023

V souladu s výzvou zasíláme tyto dotazy:

- 1) Co přesně znamená „větší zednické vyzdívání“ u položek č. 1 a 7? Potřebovali bychom znát rozsah pro přesné nacenění.*
- 2) U položky č. 1 a 7 je uvedeno, že okenní otvor bude menší, předpokládáme, že se bude zmenšovat zespodu/z boku kvůli překladům. Nebo se budou muset dělat nové překlady? Prosíme o upřesnění.*
- 3) Okno č. 7 lze vyrobit pouze do šířky 130 cm, při požadované šířce 145 cm navrhujeme rozdělit okno na dvě křídla. Můžeme to takto nacenit?*
- 4) U dveří č. 8 vychází prosklení v nadsvětlíku pouze na 13,3 cm, je nutné aby nadsvětlík byl prosklený nebo ho můžeme udělat plný?*
- 5) U položky č. 9 mají být dveře vysoké 196 cm včetně nadsvětlíku nebo se jedná o výšku bez nadsvětlíku? Pokud mají být dveře vysoké 196cm, jak má být vysoký nadsvětlík? Prosíme o upřesnění této položky.*



Dodatečná informace č. 2 zadávací dokumentace k dotazu doručenému dne 2. 10. 2023

Ad 1 + 2)

Větší zednické zapravení u položky 4 (píšete položka 1) – původní okno (viz foto) má rozměr na výšku 419 cm, dozdění shora 159 cm i s překladem, odspodu 50 cm, na šířku má okno 199 cm, z každé strany dozdit cca 20 cm.

Větší zednické zapravení u položky 7 – původní okno má rozměr na výšku 145 cm, vyzdění odspodu 73 cm.

Ad 3)

Ano, můžete nacenit dvoukřídlé okno.

Ad 4)

U dveří je nutné prosklení kvůli světlu na chodbě, může být prosklení až po kliku (viz foto původních dveří)

Ad 5)

Dveře u položky č. 9 mají celkovou výšku 196 cm, taktéž může být větší prosklení.

Přílohy:

Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 2 – fotodokumentace stávajícího stavu

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídek byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/4029> a ve webové aplikaci JOSEPHINE na doméně <https://josephine.proebiz.com>.

V Kyjově dne 3. 10. 2023

Bc. Eva Julínková
Oddělení právní