


Dispozice elektroinstalace 1.NP  
Měřítko 1:100



HOP:  
- EP přípojnice - umístěna v R23.44  
- Uzemnění drát NEREZ ř10 na obvodový pásek před budovou  
- Vývody: RH23.44(CU25), kov.konstrukce vrat(CU6), další kovové předměty (min. CU6)

Ozn.míst.	Popis
1	Sklad lahví - kyslík
2	Sklad lahví - acetylén
3	Sklad lahví - vodík a dusík
4	Sklad lahví - argon + rezerva

Legenda:

- rozvaděč silnoprůdý  
 spínač jednopólový - ř.1, IP66, pod omítku  
SVX / V.X označení svítidla / označení ovladače  
V.X RX/FX označení ovladače / rozvaděče + jističe

Legenda svítidel:

- SV1 - Plastové průmyslové LED, EX-Zona 2,22 (29W, 4357lm, 4000K, IP66, IK10) např. Vyrtych, EXTRA-N-LED-5000-218-G2-4K  
 SV2 - Nástěnné průmyslové LED (30W, 4500lm, 4000K, IP66, IK10) - např. Sinclair FL 30WALL

Poznámky:

Umístění svítidel  
- SV1 + SV2 - přisazené na stěně ve výšce cca 2,7m nad podlahou

Trasy:

- Veškeré nové rozvody (kabely, vypínače a el.krabice) budou nově uloženy pod omítku.  
- El. krabice budou ukládány z vnější strany objektu (venkovní prostředí) pod omítku - např. KOPOS, KRABICE UNIVERZÁLNÍ KUZ-V\_KB vč. těsnění

Projektant / Vypracoval:	Název stavby:	Investor:	Název přílohy:	Stupeň:	DSP+DZSP
Ing. Radim Chrástek   IČO: 11997672	„Sklad technických plynů“	AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167, 793 51 Břidličná IČO: 27376184	3 Dispozice elektroinstalace 1.NP	Formát:	A4
Datum: 21.09.2023			Měřítko:	1:100	List: 1/1