

Investor:

totožný s žadatelem

Žadatel:

Město Uherský Brod
Dagmar Braunerová
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Vaše značka: -

Číslo jednací: **SVK/Ma/2021/0672**

Vyřizuje: **Jana Macků**

Telefon: **+420 572 530 216**

E-mail: **jana.macku@svkuh.cz**

Název akce: ZŠ Pod Vinohrady rekonstrukce sportoviště

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Kombinovaný důvod: **územní rozhodnutí**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**
Katastr: **Uherský Brod**
Adresa: **Za Humny 1420, 68801 Uherský Brod**

Datum vydání vyjádření: **30.04.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

Systém odvodnění celého sportovního areálu tvoří sběrná kanalizace s perforovaných drenů PVC DN 100 ve spádu 0,6 %, která je zaústěna do svodných drenů PVC DN 160 ve spádu 1%. Odvodňovací pera šířky 30 cm budou provedena ve spádu pod plání a přechází plochu ve směru kolmém na spád pláně. Plán je spádována v příčném směru spádem 0,6%. Svodný dren je na počátku opatřen kontrolní plastovou šachtou RŠ1, která bude sloužit k vyplachování drenů. Veškerá srážková voda ze sportoviště bude svedena kanalizační přípojkou DN 200 do stávající kanalizace.

SVK, a. s. Uherské Hradiště souhlasí s realizací stavby za dodržení následujících podmínek:

Vypouštění dešťových vod z rekonstruovaných sportovišť bude prováděno ve výši max. 0,5 l/s a to regulovaným odtokem z retenční nádrže o objemu 20 m³ do stávající areálové kanalizace dle předložené PD. Dešťové vody ze stávajícího hřiště jsou svedeny do areálové kanalizace a dále do kanalizace pro veřejnou potřebu.

K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží investor na SVK, a. s. Uherské Hradiště dokumentaci

skutečného provedení areálové kanalizace včetně zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uherské Hradiště a dále geodetické zaměření odvodňovaných zpevněných ploch, kterých se stavba dotýká. Dále se investor stavby dostaví na SVK, a. s. Uherské Hradiště - odbyt vody k provedení úpravy stávající uzavřené smlouvy na odvádění dešťových vod. Informace Vám podá za odbyt vody paní Konečná, tel. 572 530 285.

Při stavbě požadujeme dodržení všeobecných podmínek - viz samostatná příloha k vyjádření. Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 8

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Retenční nádrž.pdf (příloha vyjádření)
- podélný profil.pdf (příloha vyjádření)
- parkoviště u nemocnice_zasak deš vody_Uherský Brod_.pdf (příloha vyjádření)
- retenční nádrž propojení .pdf (příloha vyjádření)
- 1 - Situace CSS.pdf (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)