

Zadavatel: město Uherský Brod  
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený: Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta  
IČ: 00291463

č.j.: 1/O/2023095



VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 17.10.2023

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1** **-posun lhůty pro podání nabídky-**

Název veřejné zakázky: **ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2023095  
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů  
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Podle výkazu výměr SO 01 Sportoviště je tloušťka pryžového povrchu EPDM 10 mm, dle PD D.2 – příčný řez skladba S2 je tl. 13 mm. Jakou tloušťku povrchu máme nacenit?

37	589131020T00	Povrch víceúčelových ploch vodopropustný jednovrstvý EPDM 10mm	m2	1 496,00000		0,00
Povrch pro víceúčelová hřiště vodopropustný, jednovrstvý z celoprobarvených EPDM granulí pojených pur pojivem. V tl.10mm obvykle pokládán na litou roznášecí a drenážní kamenivopryžovou vrstvu. EPDM 1 496,00000						

Odpověď č. 1 :

Pro skladbu S2 platí tloušťka pryžového povrchu EPDM tl. 10 mm - tak jak je uvedeno ve výkaze výměr. Ve formě přílohy k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje upravený výkres Řez A-A a Technickou zprávu, kde v obou případech byla upravena tloušťka pryžového povrchu.

Dále zadavatel provedl v příloze č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změnu u položky p.č. 57 - Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva, změnu. Provedená změna spočívá v úpravě požadovaného množství.

**S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se zadavatel rozhodl, že posune lhůtu pro podání nabídek. Nově činí lhůta pro podání nabídek do 25.10.2023. Čas zůstal beze změny.**

**Uvedená změna s vazbou na změnou lhůty pro podání nabídek je obsažena v příloženém dokumentu Textová část zadávací dokumentace změna č. 1 a je také obsažena v opravené výzvě k podání nabídky změna č. 1.**

**Veškeré přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou pro dodavatele závazné a dodavatelé jsou povinni je použít při zpracování nabídky.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 17.10.2023.

Příloha:

Výzva k podání nabídky změna č. 1 ze dne 17.10.2023

Textová část zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 17.10.2023

D.00 - technická zpráva hřiště opr\_VZD1

D.2 - příčný řez OPRAVA\_VZD1

Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností