


TABULKA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY
600	KANCELÁŘ	14,30	MARMOLEUM	VÝMALBA
CELKEM MÍSTNOSTI		14,30		

UMÍSTĚNÍ V RÁMCI OBJEKTU



Vinohradská

Stávající značení zařízení

EE0112S6D1302

- číslo obvodu
- síť: 1-DA, 2-UPS, 3-N
- označení rozvaděče
- pořadové číslo zařízení
- typ zařízení: (A-vývod, S-spínač, X-zásuvka, E-svítidlo)
- profese elektro

Nová (upravovaná) elektroinstalace:

- stávající demontovaná a odpojená zásuvka
- stávající demontované a odpojené osvětlovací těleso
- stávající demontovaný a odpojený ovladač/vypínač
- stávající přepojený prvek
- stávající přepojený a dispozičně přemístěný prvek
- nové osazený a připojený prvek
- vypínač 230V/10A, řazení 1, řazení 5
- tlačítkový ovladač
- integrované soumrakové a pohybové čidlo se signálním kontaktem

část: elektro – silnoproud  
Zodpovědný projektant části: Ing. Morčuš Josef

±0,000 =224,90 m.n.mm.n.m.			VERZE: a	PARE:
	GEN.PROJEKTANT : Ing. Jaroslav Borovička			
	VYPRACOVAL : Ing. Jan Macek			
	INVESTOR : Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2			
	MÍSTO : Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2			
AKCE : Stavební úprava stávajícího výtahu				
obsah výkresu			č. výkresu	
6.PATRO				
úprava světelné instalace			D.1.14-EL15	
č. zakázky	formát	datum	účel	měřítko
	A3	01/2023	DSP	1:75