


VODOMĚRNÁ SESTAVA OSAZENA VE ZHLAVÍ VRTU



Důležité:

Každé měřidlo, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno buď Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek. Zákon č.505/1990a příslušná vyhláška č. 345²⁰⁰² Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování, v platném znění přitom specifikují také dobu platnosti ověření těchto měřidel. Pokud měřidlo není metrologicky ověřeno, nebo již uplynula doba platnosti ověření, odběratel může zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TATO DOKUMENTACE I JEJÍ ČÁSTI PODLÉHÁJÍ AUTORSKÉMU ZÁKONU. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SCHÉMATICKY. PŘED ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI. KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 6005. PŘI PRACÍCH DODRŽET PLATNÉ PŘEDPISY ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB PŘI PRÁCI

STAVBA: Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál		OBJEKT: IO 03 - zdroj vody na parcele č. 3621/3	
INVESTOR: Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dotací Nádražní 994/20 792 01 Bruntál 1 IČO:00295892 DIČ:CZ00295892			
MÍSTO STAVBY: Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3 K.Ú. Bruntál-město [613169]			MĚŘITKO: BEZ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL BURDA Polní 1845 Varnsdorf 40747, autorizace 0401590	VYPRACOVAL: DAVID MÜLLER DiS. Wolkerova 1162/5a 40746 Krásná Lípa autorizace 0402406	DATUM: 03/2023	PARÉ: RAZÍTKO, PODPIS:
		STUPEŇ : DÚR	
<div>D.1.5 vodoměrová sestava</div>			