

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01

Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál“. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku do dne **13. listopadu 2023 do 13:00 hodin.**

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://profily.proebiz.com/profile/00295892>.

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel požaduje pro splnění technické kvalifikace (viz zadávací dokumentace, článek č. 48 - Technická kvalifikace, kritéria technické kvalifikace podle § 79 Zákona) následující:

- a. minimálně 2 (dvě) osvědčení spočívající v rekonstrukci či novostavbě fotbalového hřiště, kde byla použita technologie štěrbínové drenáže, minimálně ve finančním objemu 3.000.000, - Kč bez DPH za každé z předložených osvědčení,
- b. minimálně 2 (dvě) osvědčení spočívající v rekonstrukci či novostavbě fotbalového hřiště, kde byla realizována rekonstrukce brankovišť hybridním trávnikem, minimálně ve finančním objemu 3.000.000, - Kč bez DPH za každé z předložených osvědčení,
- c. minimálně 1 (jedno) osvědčení spočívající v rekonstrukci či novostavbě fotbalového hřiště, kde byla realizována instalace závlahového systému robustními úderovými postřikovači, kdy veškeré části postřikovače jsou přístupny shora po odnětí víka a v případě údržby či opravy bez nevyžadují výkopové práce, minimálně ve finančním objemu 3.000.000, - Kč bez DPH za každé z předložených osvědčení,
- d. minimálně 1 (jedno) osvědčení spočívající v rekonstrukci či novostavbě fotbalového hřiště, kde byla realizována instalace osvětlení fotbalového hřiště, minimálně ve finančním objemu 3.000.000, - Kč bez DPH za každé z předložených osvědčení,
- e. minimálně 1 (jedno) osvědčení spočívající v rekonstrukci či novostavbě fotbalového hřiště, kde byla realizována instalace podzemních retenčních nádrží, minimálně ve finančním objemu 3.000.000, - Kč bez DPH za každé z předložených osvědčení.

Chápeme správně, že hodnota 3 mil. Kč bez DPH je myšlena za referenční stavbu jako celek, nikoliv za jednotlivé použité technologické viz bod a) - e)?

Vyjádření k dotazu dodavatele č. 1:

Ano, finanční objem 3.000.000, - Kč bez DPH je myšlen za referenční stavbu jako celek, nikoliv za jednotlivé použité technologie viz. bod a) – e) bodu 48 zadávací dokumentace pod názvem Technická kvalifikace, kritéria technické kvalifikace podle § 79 Zákona. Podmínkou je ale, že všechny požadované technologie musí být v rámci předložených osvědčení dodavatelem doloženy. Jedno osvědčení dodavatele může prokazovat i více použitých technologií. Zároveň platí, že použité technologie není možno doložit osvědčením dodavatele s referenční stavbou v hodnotě nižší jako 3.000.000, - Kč bez DPH.

Změna a doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel v rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 01 ze dne 23.10.2023 aktualizuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle § 16 Zákona. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená před zahájením zadávacího řízení je nově stanovena ve výši 14.115.566,23 Kč bez DPH.

Zadavatel v rámci Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 01 ze dne 23.10.2023 aktualizuje a doplňuje projektovou dokumentaci (přílohu č. 6 zadávací dokumentace – Pr 06 PD BRUNTAL TPF 09102023, závazný dokument):

- dle nově vydaných závazných standardů a parametrů sportovišť poskytovatele dotace NSA doplňuje Projektovou dokumentaci o přílohu pod názvem: Priloha VZD 01 5 Zavazne standardy a parametry programu c 162 55 23102023.pdf, závazný dokument, viz str. 2, B. Výstavba a technické zhodnocení hřiště s přírodním trávníkem). Jedná se o úpravu počtu sedadel navržených střídaček z 8 na 10 osob ve SO 01 – Nová travnatá tréninková plocha a úpravu navržené intenzity osvětlení tréninkového hřiště ze 150 lx na min. 200 lx.
- doplňuje Projektovou dokumentaci o vypracovaný Dodatek č. 1 k projektu (viz příloha Priloha VZD 01 1 Dodatek 23102023, závazný dokument) a Technickou zprávu (viz Priloha VZD 01 1 Technická zpráva 23102023, závazný dokument) s nově specifikovanými požadavky na standardy osvětlení se změnou intenzitou osvětlení na min. 200 lx, dále o nový výpočet osvětlení tréninkové plochy (viz Priloha VZD 01 2 Vypocet osvetleni hlavni plochy 23102023, závazný dokument) a výkres střídaček (viz Priloha VZD 01 3 Vykres stridacich kabin 23102023, závazný dokument).

Na základě výše uvedených úprav byl aktualizován výkaz výměr, který je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace pod názvem:

- Priloha VZD 01 Pr 04 Vykaz vymer BRUNTAL TPF 23102023 zmena.

Provedené změny a popis změn ve výkazu výměr:

Upraveny, doplněny či odstraněny byly následující položky výkazu výměr
Priloha_VZD_01_Pr_04_Vykaz_vymer_BRUNTAL_TPF_23102023_zmena:

SO 01 - Nová travnatá tréninková plocha, položka č. 41 byla upravena (původně 8 sedadel v popisu položky bylo upraveno nově na 10 sedadel):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	7491002R9	Střídačka hliníková osazená na podkladu z betonové dlažby, 10 sedadel	kus	2,000		0,00	

VV 2 2,000
VV střídačka hliníková 10 osob, dodávka, montáž, doprava
VV podklad z dlažby, kotevní patky

IO 01 - Vodní hospodářství (Odvodnění, akumulace, čerpací stanice, závlaha), položka č. 28 byla upravena (původně přírodní kabel AYKY 4x25mm v popisu položky byl upraven nově na 4x35mm):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	CS7P7	Přírodní kabel AYKY 4x35mm včetně montáže a napojení v budově	bm	105,000		0,00	

IO 02a - Osvětlení tréninkové plochy (hřiště), položka č. 1 byla upravena (upraveno množství z původních 350,000 m nově na 404,000 m):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	404,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

Online
PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722111

IO 02a - Osvětlení tréninkové plochy (hřiště), položky č. 4 a č. 5 byly upraveny (položka č. 4 - upraven popis z původního průměru přes 40 do 90 mm nově na průměr přes 50 do 90 mm a upraveno množství z původních 350,000 m nově na 404,000 m, položka č. 5 – upraven kód položky a původní popis položky (chránička kabelu 50mm), upraveno také množství položky z původních 367,500 m nově na 424,200 m):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

4	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	404,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791113

5	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	424,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	---	---------	--	------	----------------

VV

404*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

424,200

IO 02a - Osvětlení tréninkové plochy (hřiště), položky č. 17 a č. 18 byly odstraněny a nahrazeny položkami č. 15 a č. 26.

IO 02a - Osvětlení tréninkové plochy (hřiště), položky č. 25 a č. 26 byly doplněny do výkazu výměr:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	741123225	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m	398,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123225
398

398,000

26	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	457,700		0,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	---	---------	--	------	----------------

VV

398*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

457,700

IO 02a - Osvětlení tréninkové plochy (hřiště), položky č. 7 a č. 8 byly upraveny (položka č. 7 – upraveno množství z původně 8 ks nově na 12 ks, položka č. 8 - upraveno množství z původně 8 ks nově na 12 ks):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901
4*3

12,000

8	K	210202024 R1	LED svítidlo 1550W, omez. kryt LED	kus	12,000		0,00	
---	---	--------------	------------------------------------	-----	--------	--	------	--

VV

4*3

12,000

IO 02a - Osvětlení tréninkové plochy (hřiště), položka č. 10 byla upravena (upraveno v popisu položky z původního textu Výložník pro 2 ks svítidel nově na Výložník 3 ks svítidel):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	210202024 R3	Výložník 3 ks svítidel	kus	4,000		0,00	

VV

4

4,000

Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká těchto bodů zadávací dokumentace:

Nové znění:

10.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle § 16 Zákona:	<p>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená před zahájením zadávacího řízení: 14.115.566,23 Kč bez DPH.</p> <p>Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je v souladu s § 16 Zákona zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena k okamžiku zahájení zadávacího řízení v souladu s § 16 odst. 5 Zákona.</p> <p>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě rozpočtu zpracovaného k dokumentaci:</p>
-----	---	--

		<p><u>„Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál“:</u> Projektová dokumentace byla zpracována projektantem Davidem Müllerem DiS, autorizovaným technikem vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace zdravotně technické stavby. Adresa: Wolkerova 1162/5a, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 678 71 038, Mobil: +420 731 159 708 +420 732 931 036. Dokumentace pro územní řízení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby byla zpracována odpovědným projektantem Ing. Michalem Burdou, Polní 1845 Varnsdorf 40747, autorizace ČKAIT 0401590, autorizace pro pozemní stavby. Mapový podklad: Geoprof s.r.o., Lidická 5, Bruntál IG a HG průzkumy: G-Consult, spol. s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice Inženýrská činnost: Ing. Martin Benda, Zámecká 642, Šluknov 407 77.</p> <p>Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: SO 01 – Nová travnatá tréninková plocha IO 01 – Vodní hospodářství IO 02 – Osvětlení IO 03 – Zdroj vody.</p>
--	--	--

18.	<p>Lhůta pro podání nabídky v souladu s § 54 Zákona:</p>	<p>Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 odst. 1 Zákona, tedy tak aby činila nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 09. října 2023 a skončí dne 13. listopadu 2023 ve 13:00 hodin.</p> <p>Dle § 28 Zákona se nepřihlíží k žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě, nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k Zákonu.</p>
-----	---	---

Přílohy:

- Priloha VZD 01 5 Zavazne standardy a parametry programu c.162_55_23102023.pdf
- Priloha VZD 01 1 Dodatek 23102023
- Priloha VZD 01 1 Technicka zprava 23102023
- Priloha VZD 01 2 Vypocet osvetleni hlavni plochy 23102023
- Priloha VZD 01 3 Vykres stridacich kabin 23102023
- Priloha VZD 01 Pr 04 Vykaz vymer BRUNTAL TPF 23102023 zmena

V Bruntále, dne 23.10.2023

ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona