



## ZÁVAZNÉ STANDARDY A PARAMETRY SPORTOVIŠŤ

Sportovní zařízení musí po realizaci akce splňovat veškeré parametry a standardy uvedené v této příloze (neplatí pro ty, které jsou pouze doporučené).

### 1. Infrastruktura pro atletiku

#### A. Výstavba a technické zhodnocení atletických drah a sektorů

- **Atletický ovál délky 400 m** – minimálně 6 drah na rovince, 6 drah na ovále dle pravidel Světové atletiky (World Athletics a Track and Field Facilities Manual Edition 2019), konstrukční kategorie IV; povrch běžecké dráhy a sektorů musí mít po realizaci platný certifikát Světové atletiky
- **Sektory technických disciplín, dopadové plochy pro hody a vrhy** dle pravidel Světové atletiky (World Athletics Track and Field Facilities Manual Edition 2019), min. požadavek dle konstrukční kategorie IV:
  1. Sektor na dálku a trojskok – 2x (doskočiště může být na obou stranách rozběhové dráhy)
  2. Sektor na skok vysoký – 2x
  3. Sektor pro skok o tyči – 2x (doskočiště může být na obou stranách rozběhové dráhy)
  4. Sektor pro hod diskem a kladivem (možno jeden kruh pro obě disciplíny nebo dva samostatné kruhy, preferován 1 kruh) – 1x (doporučen další sektor mimo atletický ovál se stejným směrem házení)
  5. Sektor pro hod oštěpem – 1x
  6. Sektor pro vrh koulí – 2x
- **Doporučeno** – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)

#### B. Výstavba a technické zhodnocení krytých atletických drah a sektorů

- **Atletické haly délky 200 m vč. sektorů technických disciplín** dle pravidel Světové atletiky (World Athletics – Track and Field Facilities Manual Edition 2019)
- **Atletické tunely** (min: 4 dráhy, min. délky 80 m, min. jeden sektor pro technické disciplíny)
- **Doporučeno** – bezbariérový přístup pro parasport

#### C. Výstavba a technické zhodnocení zázemí pro atletické stadiony, kryté haly a tunely (nelze realizovat jako samostatný projekt)

- **Šatny a hygienické zázemí, šatna pro rozhodčí, ošetřovna/zdravotní zázemí** – minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m<sup>2</sup> (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), u každé šatny vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC); minimálně 1x šatna pro rozhodčí s vlastním WC; minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – doporučeno vlastní WC.
- **Doporučeno** – bezbariérový přístup pro parasport



## **2. Hrací plochy pro fotbal**

### **A. Výstavba a technické zhodnocení hřiště s umělým trávnikem**

- **Hřiště s umělým trávnikem** – rozměry minimálně 90 m x 45 m dle pravidel FAČR/FIFA, výběhová/ochranná zóna minimálně 2 m za postranními a koncovými čarami
- **Osvětlení hrací plochy** – minimálně 200 lx dle pravidel FAČR
- **Vybavení pro soutěže** – střídačky – minimálně pro 10 osob
- **Zázemí pro sport** – šatny a hygienické zázemí, šatna pro rozhodčí – minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m<sup>2</sup> (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC – možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 1x šatna pro rozhodčí s vlastním hygienickým zázemím (WC + sprcha)
- **Doporučeno** – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)
- **Doporučeno** – další menší oddílové šatny

### **B. Výstavba a technické zhodnocení hřiště s přírodním trávnikem**

- **Hřiště s přírodním trávnikem** – rozměry minimálně 90 m x 45 m dle pravidel FAČR/FIFA, výběhová/ochranná zóna minimálně 2 m za postranními a koncovými čarami
- **Automatizovaná závlaha hrací plochy**
- **Osvětlení hrací plochy** – minimálně 200 lx dle pravidel FAČR
- **Vybavení pro soutěže** – střídačky – minimálně pro 10 osob
- **Zázemí pro sport** – šatny a hygienické zázemí, šatna pro rozhodčí – minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m<sup>2</sup> (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC – možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 1x šatna pro rozhodčí s vlastním hygienickým zázemím (WC + sprcha)
- **Doporučeno** – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)
- **Doporučeno** – další menší oddílové šatny



### **3. Infrastruktura pro tenis**

#### **A. Výstavba a technické zhodnocení venkovních tenisových kurtů**

- **Tenisový areál min. s pěti tenisovými kurty** – výhradně určenými pro tenis, rozměry hrací plochy všech kurtů min. 36 x 18 m – platné pro řešení samostatných kurtů i více kurtů vedle sebe (rozměry dvorce a dalších parametrů dle pravidel ITF/ČTS)
- **Závlaha hrací plochy** – pouze pro antukové a travnaté kurty
- **Zázemí tenisových kurtů** – šatny a hygienické zázemí: minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m<sup>2</sup> (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), u každé šatny vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)
- **Doporučeno** – další menší oddílové šatny
- **Doporučeno** – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)

#### **B. Výstavba a technické zhodnocení tenisové haly**

- **Tenisová hala min. s dvěma tenisovými kurty** – výhradně určenými pro tenis, rozměry hrací plochy min. 36 x 18 m – platné pro řešení samostatných kurtů i více kurtů vedle sebe (rozměry dvorce a dalších parametrů dle pravidel ITF/ČTS), maximální světlá výška nad středem kurtu min. 7 m
- **Zázemí tenisové haly** – šatny a hygienické zázemí: minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m<sup>2</sup> (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), u každé šatny vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)
- **Doporučeno** – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)



#### **4. Výstavba a technické zhodnocení sportovní haly určené pro halové míčové sporty**

- **Herní prostor haly**
  - rozměry minimálně 44 x 24 m
  - světlá výška min. 9 m (nad volejbalovou plochou o rozměrech 24 x 15 m), min. 7 m na celé zbylé ploše
- **Hrací plocha**
  - rozměry minimálně 40 x 20 m
  - výběhová/ochranná zóna minimálně 2 m za postranními a koncovými čarami
  - bezbariérový přístup na hrací plochu
- **Zásobovací vstup na hrací plochu** – otvor o minimálním rozměru 2,2 (šířka) x 2,5 (výška) m
- **Tribuny** – (mobilní/pevné) pro min. 300 diváků (místa na sezení)  
Doporučeno – umístění na dlouhé straně hrací plochy  
Doporučeno – bezbariérový přístup na tribunu
- **Šatny, zdravotní zázemí**
  - Minimálně 2x šatna velká – minimálně 27 m<sup>2</sup>, každá s vlastním hygienickým zázemím (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny, minimálně 1 z těchto šaten splňuje nároky na bezbariérovost
  - Minimálně 4x šatna malá – minimálně 18 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny (možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 2 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost
  - Minimálně 2x šatna pro rozhodčí – minimálně 10 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny
  - Minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – minimálně 12 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny
- **Sklady** – celková rozloha skladových místností minimálně 80 m<sup>2</sup>
  - centrální sklad (vybavení haly, školní pomůcky, míče, lavičky, stoly atd.)
  - prostor přímo přístupný z halyDoporučeno – oddílové sklady (menší prostory se samostatným přístupem)
- **Multifunkční sál – klubovna** – minimálně 50 m<sup>2</sup>  
Doporučeno – vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad)  
Doporučeno – vlastní hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC)  
Doporučeno – místnost ve vizuálním kontaktu s hrací plochou a bezbariérově propojena s ochozem na tribunu
- **Občerstvení** – velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou podobu konaných akcí
  - sklad pro provoz občerstvení
  - zázemí pro obsluhu



## **5. Výstavba a technické zhodnocení zimního stadionu**

- **Herní prostor stadionu** – rozměr minimálně 26 x 56 m, bezbariérový přístup na hrací plochu – pro parasport
- **Technický vjezd do haly / Vjezd na hrací plochu** – otvor o minimálním rozměru 2,6 (šířka) x 2,5 (výška) m
- **Tribuna** – okolo hrací plochy pro min. 300 diváků (místa na sezení) – lze zahrnout i místa s výhledem na hrací plochu ve víceúčelové společenské místnosti  
Doporučeno – bezbariérový přístup na tribunu
- **Šatny**
  - Minimálně 2x větší šatna – minimálně 50 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny
  - Minimálně 6x šatna – minimálně 35 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny (možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 2 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost
  - Minimálně 2x šatna pro rozhodčí – minimálně 9 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – není zahrnuto v rozměru plochy šatny
  - Minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – minimálně 12 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny
- **Sklady** – celková rozloha skladových místností minimálně 40 m<sup>2</sup>, prostor přímo přístupný z haly  
Doporučeno – oddílové sklady (menší prostory se samostatným přístupem), technické zázemí (dílna apod.)
- **Víceúčelová společenská místnost** – minimálně 80 m<sup>2</sup>
  - vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad) – není zahrnuto v rozměru plochy
  - vlastní hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC) – není zahrnuto v rozměru plochy
  - místnost ve vizuálním kontaktu s hrací plochou a bezbariérově propojena s ochozem na tribunu
- **Osvětlení** – minimálně podle norem platných pro lední hokej (norma ČS 12193)
- **WC pro diváky** – odpovídající počtu diváků vč. bezbariérového přístupu



## **6. Výstavba a technické zhodnocení plaveckého bazénu 25 m**

- **Prostor bazénu**
  - bazén o délce 25 m (s tolerancí +0,03 m, -0,00 m)
  - šířka bazénu ideálně 15,6 m (minimálně 12,6 m)
  - minimálně 6 plaveckých drah se značením na dně bazénu, se startovními bloky na 1 straně, pevnými nebo demontovatelnými obrátkovými stěnami
  - hloubka minimálně 1,2 m v nejmělkším bodě a minimálně 1,6 m v nejhlubším bodě bazénu (minimální průměr hloubky bazénu 1,35 m)
  - bezbariérový přístup do prostoru bazénu
- **Tribuny** – kapacita min. 100 diváků (může být ve formě stupňů na jedné nebo obou delších stranách)
- **Šatny**
  - Šatny pro veřejnost (muži/ženy) – pro minimálně 120 návštěvníků, vlastní hygienické zázemí (sprchy, WC)
  - Minimálně 2x „závodní“ šatny – minimálně 18 m<sup>2</sup>
  - Minimálně 1x ošetrovna / zdravotní zázemí – minimálně 12 m<sup>2</sup>, vlastní hygienické zázemí (WC)
- **Občerstvení**
  - velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou podobu konaných akcí
  - sklad pro provoz občerstvení
  - zázemí pro obsluhu
- **WC** – odpovídající počtu diváků vč. bezbariérového přístupu
- **Doporučeno** – dětský výukový bazén 12 x 9 m o hloubce 0,4 – 0,9 m