



- Legenda značení

TČe

TČi

VK

Venkovní jednotka tepelného čerpadla (2x), Q_d = 11 kW při A2/W35 - např. WPL 11 AR

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla (2x), vč. integrované el. patроны Q_d = 9 kW

Desková OT typu VentilKompakt
- Legenda okruhů

-01-

-02-

-03-

Okruh samostatného vytápění - 1.NP obecní prostory (podlahové vytápění, 40/32°C)

Okruh samostatného vytápění - 2.NP byt (desková OT, 55/45°C)

Okruh samostatného vytápění - 1+2+3.NP obecní prostory (desková OT, 55/45°C)

Pozn.:
Toto není prováděcí dokumentace!

NÁZEV JACCE:					
MÍSTO STAVBY:					
Radenov 9, 430 01 Blatno - Radenov					
INVESTOR:					
Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Blatno					
ZNAČOVATEL ČISTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:					
VYTÁPĚNÍ		VYPRACOVAL:		DATUM:	
		Ing. Jiří Novotný novotny@jihoenergy.cz		02/2021	
STUPEŇ:		ODP. PROJEKTANT:		FORMÁT:	
		Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. schwarzer@sasprojekt.cz		2 x A4	
D. 1.4.		ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB (DSP)		MĚŘITKO:	
VÝKRES ČÍSLO:				1 : 75	
04-02/21		Půdorys 2.NP			