



LEGENDA:

RO

Rslb

OBVODOVÝ ROZVADĚČ

ROZVADĚČ SLABOPROUDU

NOUZOVÉ SVÍTIDLO

STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ (6)+
VYPÍNAČ (1), 10A – 250V

SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ (5),
VYPÍNAČ (1), 10A – 250V

STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ (6), 10A – 250V

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ (7), 10A – 250V

DVOJITÝ STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ (6), 10A – 250V

ZÁSUVKA (2P+PE), 16A – 250V

ZÁSUVKA (2P+PE), 16A – 250V, IP 44

ZÁSUVKA (3P+N+PE), 16A – 400V

STA

STF

POSPOJENÍ

TV ZÁSUVKA

ZÁSUVKA DATA+TEL.

VIDEOTELEFON

AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU

POŽ. TLAČÍTKO

KABEL. VÝVOD 230V

KABEL. VÝVOD 400V

POZNÁMKA:

- Napětová soustava: 3x230/400V AC, TN-S,
- Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41ed.2: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním, doplňková ochrana: proudový chránič,
- elektroinstalace: osvětlení CYKY 2-5x1,5, ostatní 3Cx2,5 (5Cx2,5),
- zásuvky ve výšce 30cm, u spln. přístr. ve shodné výšce 110cm, ale upřesnit při provádění prací s investorem
- elíst. přístroje ve spol.rámečcích,
- slaboproudá vedení budou vedena odděleně min. 20cm od silových kabelů

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,02
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	31,36
1.03	SKLAD + TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,90
1.04	WC ŽENY + INVAL.	8,12
1.05	WC MUŽI	6,83
1.06	CHODBA	8,82
1.07	KANCELÁŘ	10,08
1.08	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE	4,45
1.09	PRÁDELNA	5,93
1.10	SKLAD PRÁDLA	3,78
		93,29 m²

Legenda svítidel:

- 1 US 3000 A KN (3001 lm, 280 W, 1xLED)
- 2 US 3000 C KN (2951 lm, 280 W, 1xLED)
- 3 BC 1000 KD (1400 lm, 14,0 W, 1xLED)
- 4 BC 1500 KD (1900 lm, 19,0 W, 1xLED)
- 5 BC 2000 KD (2300 lm, 23,0 W, 1xLED)
- 6 KD MDUS EXAL 3000 CS KD (3300 lm, 28,0 W, 1xLED)

STAVBA

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM

MÍSTO STAVBY

ZNOJMO, POZEMEK p.č. 2965

STUPĚŇ

PD PRO SPOLEČNÉHO POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

ČÍSLO ZAKÁZKY

2203

STAVEBNÍK

MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO

ZPRACOVATEL ZAKÁZKY

ATELIER SUKOLÁK s.r.o.
FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01
GSM.: 777 651 440, 608 362 361
info@atelierasukolak.cz
www.atelierasukolak.cz

HIP

ING. PETR SUKOLÁK

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

ČÁST

D.1.4.d ELEKTROINSTALACE

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÁNÉ ČÁSTI

S-B-Elektro
Ing. Vladimír Sladkovský
tel:725 716 188
ICO:01292021

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VLADIMÍR SLADKOVSKÝ

VYPRACOVAL
JIRÍ BOK

KONTROLOVAL
ING. PETR SUKOLÁK

DATUM
11/2022

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV VÝKRESU

ELEKTROINSTALACE

PARÉ

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.4.d-03