



Ministerstvo životního prostředí



## ALINVEST

**Věc: „Alfagen - Přemístění kotelny“  
Vysvětlení/~~změna~~/~~doplnění~~ zadávací dokumentace č. 1**

**Dotaz č. 1:**

Prosím o informaci jakým způsobem uvažujete zabezpečení odstavení stávajících potrubních tras mezi stávající kotelnou a novým energomostem, když se najede na provoz v nové kotelně

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Stávající potrubní trasy (pára, kondenzát, napájecí voda) budou uzavřeny pomocí nových ventilů, které budou osazeny v rámci celozávodní dovolené. Tyto ventily včetně osazení musí být součástí nabídky. Přesné místo osazení bude určeno při realizaci, předpokládá se co nejbližší páteřnímu rozvodu.

**Dotaz č. 2:**

Dále prosím o informaci jestli požadujete do nové kotelny kondenzátní nádrž o velikosti stávající nebo bude stačit menší vzhledem k omezené velikosti nové kotelny.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Kondenzační nádrž stačí o menší velikosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

V Břidličné dne 24.11.2023

Ing. Hana Sušková