



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Multifunkční dům Muglinov“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Maslowská Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr Vodní prvek – Technologická část je v položce č. 1 zadána specifikace jako 1 soubor.

1	35001	Vybavení jímky a trysky	soubor	1,00000
---	-------	-------------------------	--------	---------

Vzhledem k tomu, že dle popisu položky nelze stanovit cenu, žádáme zadavatele o předání rozpočtu, který jednoznačně stanoví veškerá zařízení, potrubí a montážní práce pro realizaci technologické části.

Odpověď č. 1:

V TZ části vodní prvek je popsán návrh vybavení jímky a trysky a jeho nezbytná technologie. Součástí je i výkresová dokumentace s tím, že každý výrobce tohoto zařízení má pro tuto technologii jiné prvky a projektant ji tedy nemůže podrobněji specifikovat. Pro výrobce vodních prvků je tedy projektová dokumentace dostatečně podrobná pro nacenění dodávky.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr Příprava území v položce č. 15 má zhotovitel ocenit poplatek za zpracování nebezpečného odpadu. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace blíže nespecifikuje druh a míru kontaminace odpadu, nelze stanovit cenu. Žádáme zadavatele o předání kompletní informace o druhu a míře kontaminace, případně stanovil řízenou cenu za tuto položku.

15	979990250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu	t	2 315,71886
----	--------------	--	---	-------------

1/3 výkopů :

Odpověď č. 2:

Účastník zadávacího řízení nacení uložení zeminy na skládce nebezpečných odpadů, a to na základě označení 17 05 03* - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky uložení na skládce nebezpečných odpadů.

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
v zastoupení Mgr. Lucie Jaloviecová
elektronicky podepsáno