



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Multifunkční dům Muglinov“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Maslowská Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr „582303 Muglinov soupis prací poptávka_R1“ se v části „IO5 582303IO5 Pol“ nachází pol. č. 1, která se odkazuje na samostatný rozpočet:

Díl: IO5 Datová přípojka				
1	IO5	Datová přípojka - samostatný rozpočet	soubor	1,00000

V rámci zveřejněných podkladů jsme nedohledali tento samostatný rozpočet, ani část IO5 projektové dokumentace týkající se datové přípojky.

Žádáme zadavatele o kontrolu zveřejněných podkladů včetně výkazů výměr a o případné doplnění.

Odpověď č. 1:

Uchazeč tuto položku ponechá neoceněnou. Jedná se o datovou přípojku, kterou projektuje a dodává CETIN a.s.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr „582303 Muglinov soupis prací poptávka_R1“ se v části „IO6 582303IO6 Pol“ nachází pol. č. 1, která se odkazuje na samostatný rozpočet:

Díl: IO6 Přípojka elektro (ČEZ)				
1	IO6	Přípojka elektro (ČEZ) - samostatný rozpočet	soubor	1,00000

V rámci zveřejněných podkladů jsme nedohledali tento samostatný rozpočet, ani část IO6 projektové dokumentace týkající se přípojky elektro (ČEZ).

Žádáme zadavatele o kontrolu zveřejněných podkladů včetně výkazů výměr a o případné doplnění.

Odpověď č. 2:

Uchazeč tuto položku ponechá neoceněnou. Jedná se o přípojku ČEZ, a.s., kterou projektuje a dodává přímo ČEZ, a.s.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr „582303 Muglinov soupis prací poptávka_R1“ se v části „01 58230301A1 Pol“ v oddíle č.22 nachází položky týkající se pilotových základů.



Dle dodavatele pilot není z poskytnutých podkladů SO (D1.2b – Statický posudek – str. 9 – čl. 4.1 Základy a stejně tak z výkresu č. 11 - armokoše pilot) zcela zřejmé, jak se zaručí plné probetonování dřívků pilot bez případných „hnízd“. Při průměru pilot 1,0m, požadovaném krytí 70mm, pr. smykové výztuže 14 mm a počtu prutů 34ks pr. 32mm je dle našeho názoru je mezera mezi pruty nedostatečná.

Žádáme zadavatele o kontrolu projektové dokumentace, případně o zveřejnění návrhu technologického postupu na betonáž pilot

Odpověď č. 3:

Projektová dokumentace je v souladu s normou a je splněna podmínka vzdáleností mezi pruty. Volba vhodné směsi betonu, aby došlo ke správnému zatečení a použití ponorných vibrátorů, závisí na preferencích technologa betonárny.

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
elektronicky podepsáno