

DETAIL ZAKONČENÍ POTRUBÍ NAD STŘECHOU
ZAŘÍZENÍ Č. 2, M 1:25



Č.ZAŘÍZENÍ	MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
1.01	POZICE VZT PRVKU
	OHEBNÁ TEPELNĚ/HLUKOVĚ IZOLAČNÍ AL HADICE TL. IZOLACE 25mm (SÁNÍ+VÝFUK VZDUCHU 50mm)
	TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK S AL POLEPEM TL. 25mm, SAMOLEPÍCÍ
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE S AL POLEPEM TL. 60mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

POZN:.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
0,000=xyz,xyz m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Ing. Radim Drápal Ph.D.
vypracoval	Ing. Marek Musil
investor	Město Kyjov
místo stavby	Bohuslavice 4180, 696 55 Kyjov p.č. 565, 569/1, k.ú. Bohuslavice u Kyjova [606588]

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce	
MULTIFUNKČNÍ HALA KYJOV - BOHUSLAVICE	
SO01 - MULTIFUNKČNÍ HALA	
D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA	
obsah výkresu	
PŮDORYS STŘECHA	

datum	12/2022
formát	15xA4
č. zakázky	20_010
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	číslo paré
05	

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb. –