LEGENDA

- V1 STOUPACÍ POTRUBÍ – STUDENÁ VODA
- V1 STOUPACÍ POTRUBÍ – TEPLÁ VODA
- V1 STOUPACÍ POTRUBÍ – CIRKULACE
- P1 STOUPACÍ POTRUBÍ – POŽÁRNÍ VODA

LEGENDA ČAR

- STUDENÁ VODA
- STUDENÁ VODA – PÁTEŘNÍ ROZVOD
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODA

LEGENDA ZNAČEK

VKK	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT	INVALID
KK	KULOVÝ KOHOUT	
RV	ROHOVÝ VENTIL	
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA	

ULOŽENÍ POTRUBÍ



POZNÁMKA

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
POTRUBÍ Z PPR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TL. STĚNY.
OCELOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO „MENOVITOU SVĚTLOSTÍ.
ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY „MENOVITOU SVĚTLOSTÍ.
TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE „EN ORIENTAČNÍ.
PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI.

NA POTRUBÍ BUDOU VE VHODNÝCH MÍSTECH PROVEDENY KOMPENZÁTORY DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE.

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOROVNÁ).

⌀ POTRUBÍ (mm)	VZDÁLENOST PODPOR (cm) (při teplotě 20 °C)	(při teplotě 50 °C)
⌀20	80	70
⌀25	85	80
⌀32	100	90
⌀40	110	100
⌀50	125	110
⌀63	140	125
⌀75	155	135
⌀90	170	145
⌀110	185	160

Ing. Miroslav Hrbáček
Vídeňská 46, 639 00 Brno
ZTI, KANAL., VODA, PLYN
IČ: 06240739
m.hrbacek@projekcezti.cz

0,000=202,550 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Hrbáček
vypracoval	Martin Pavlík
investor	Město Kyjov
místo stavby	Bohuslavice 4180, 696 55 Kyjov p.č. 361, 361/1, k.ú. Bohuslavice u Kyjova [108188]

MENHÁR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce	datum	11/2022
MULTIFUNKČNÍ HALA KYJOV - BOHUSLAVICE	formát	A2
SO01 - MULTIFUNKČNÍ HALA	č. zakázky	20_010
	stupeň	DPS
D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	měřítko	1:50
obsah výkresu	číslo výkresu	číslo paré
PŮDORYS 1.NP-VODOVOD	10	

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
zákon č. 121/2000 Sb. *