

SOUŘADNICE OBJEKTŮ:

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - STŘED POKLOPU	ZAÚSTĚNÍ DO VEŘEJNÉ KANALIZACE
Y: 524549	Y: 524555
X: 1187518	X: 1187527

OBJEKTY:

AN ... PODZEMNÍ SAMONOSNÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU (12000 L)
DK ... PODZEMNÍ PVC POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, SYSTÉM KG
BP ... BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE DO VEŘEJNÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
FŠ ... FILTRAČNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN400, 1 NÁTOK, 2 ODTOKY
DS ... DEŠŤOVÝ SVOD Z VYUŽITÝCH ČÁSTÍ STŘECH KOSTELA
OP ... OBTOKOVÉ POTRUBÍ NÁDRŽE, FUNKČNÍ V PŘÍPADĚ UCPANÉHO FILTRAČNÍHO KOŠE
PŽ ... MĚRNÝ OBJEKT - PARSHALLŮV ŽLAB, MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉ VODY
TZ ... TECHNICKÉ ZÁZEMÍ (ELEKTROROZVADĚČ, ŘÍDICÍ JEDNOTKA ZAVLAŽOVÁNÍ, ATD...)
SŠ ... SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN400
ZK ... ZAHRADNÍ KOHOUT

LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉ OBLASTI
- VYUŽITÉ STŘECHY PRO HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
- OBLAST PODZEMNÍ STARÉ KOSTNICE - ZDRAVOTNÍ RIZIKO PRO ZEMNÍ PRÁCE
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 150/1 ČÍSLA PARCEL KATASTRU NEMOVISTOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NAVRHOVANÉ OBJEKTY
- NAVRHOVANÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRHOVANÝ HLAVNÍ ZAVLAŽOVACÍ ŘAD; PE DN32 (CELK. 78,50 m)
- NAVRHOVANÝ PODZ. ELEKTRICKÝ KABEL CYKY 5x4 mm2 V CHRÁNIČCE DN40
- NAVRHOVANÝ PODZ. ELEKTRICKÝ KABEL CYKY 5x1,5 mm2 V CHRÁNIČCE (90 m)
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SLOVÁCKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE (SLOVÁCKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (GasNet s.r.o.)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD (SLOVÁCKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ KABELY (EG.D a.s.)
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ - TEPLÁ (MĚSTO UHERSKÝ BROD)
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ - STUDENÁ (MĚSTO UHERSKÝ BROD)
- VNĚJŠÍ HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA TEPLOVODU (MĚSTO UHERSKÝ BROD)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL (CETIN a.s.)

POZNÁMKY:

- Zákres podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací je nutno zakreslit jejich vytyčení a označení podle platných předpisů.
- Pro zemní práce respektovat ČSN 73 6133. Výkopy v okolí stávajících inženýrských sítí a objektů provádět výhradně ručně se zvýšenou opatrností. Za případné poškození stávajících objektů a inženýrských sítí zodpovídá zhotovitel stavebních prací.
- Při stavbě je nutné dodržovat stavební předpisy a postupovat v souladu s návody dodavatelů jednotlivých technologických prvků.
- Systém odvětrání obvodních zdí kostela nesmí být stavbou dotčen. Navrhované potrubí DK napojit opatrně takovým způsobem na stávající potrubí. Lapače střešních splavenin zůstanou stávající.
- V severovýchodní části pozemku se nachází pod povrchem stará kostnice. Pro realizační práce je nutné respektovat pravidla a předpisy pro práci v pohřebištích.
- Aby bylo možné svést potrubí bezpečnostního přelivu do veřejné dešťové kanalizace, je třeba potrubí vést skrz stávající opěrnou stěnu, která odděluje pozemky parc. č. 150/1 a parc. č. 7146/2. Stávající ŽB opěrná stěna je v horším technickém stavu, proto je třeba brát v potaz případnou zhoršenou statiku této opěrné zdi a vhodným technickým způsobem provést zajištění této opěrné zdi a její vyspravení.
- Napojení na stávající dešťovou kanalizaci bude provedeno jádrovou navrtávkou do horní poloviny průtočného profilu stoky.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Milan Rada	Ing. Milan Rada	Ing. Petr Frouz

INVESTOR:
Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

NÁZEV STAVBY A LOKALITA:
HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI
KOSTEL MISTRA JANA HUSA - UHERSKÝ BROD
Bří Lužů 107, 688 01 Uherský Brod
okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

NÁZEV VÝKRESU:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Ing. Milan Rada
V Luční 104, 391 56 Tábor 4
IČO: 10735216
+420 731 321 859
rada.milan@seznam.cz

STUPEŇ PD:	DATUM:
DPS	01. 03. 2023
FORMÁT:	**ČÍSLO PARÉ:**
A3	
MĚŘÍTKO:	**ČÍSLO VÝKRESU:**
1:200	**C.3**