



| PARSHALLŮV ŽLAB | |
|------------------------------|----------------|
| Průměr nátokového potrubí: | DN200 |
| Průměr odtokového potrubí: | DN200 |
| Hloubka uložení nátok V1: | 0,96 m |
| Hloubka uložení odtoku V2: | 3,89 m |
| Rozdíl výšek potrubí ΔV: | 30 mm |
| Vnitřní průměr měrné šachty: | 1000 mm |
| Úroveň terénu: | 222,30 m n. m. |
| Úroveň dna Pashallova žlabu: | 220,72 m n.m. |

POZNÁMKY:

- Budou důsledně dodržovány pokyny k dopravě a manipulaci, instalační podklady a manuály výrobců technologických prvků.
- V místech kde hloubka výkopů překročí 1,3 m, bude provedeno statické zajištění stěn vhodným pažením. Budou použity systémy bez středních rozpěr, například pažicí rámy. Lze rovněž provést svaňovaný výkop.
- V případě blízkosti základů stávajících objektů je nutné statické zajištění stěn těchto objektů.
- Proti účinkům podzemní vody a tlaku zvodnělého písku, kterými se rozumí vztlak a boční tlak je šachta vybavena prohloubenou patkou, a navíc je po obvodu vně šachty do výšky 810 mm zhotoven plášť z polypropylénu o průměru 1240 mm. Po obvodu šachty jsou navařena žebra široká 105 mm.
- Měrná polypropylénová šachta je navržena jako pochůzná. Prostor nad stropem šachty je zatravněn nebo je zpevněn jako pochůzná plocha chodníku. Poklop šachty je třídy B125 –ČSN EN 124.

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| VYPRACOVAL: Ing. Milan Rada | KONTRLOVAL: Ing. Milan Rada | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Frouz | <div>Ing. Milan Rada</div> <div>V Luční 104, 391 56 Tábor 4</div> <div>IČO: 10735216</div> <div>+420 731 321 859</div> <div>rada.milan@seznam.cz</div> | |
| INVESTOR: <div>Město Uherský Brod</div> <div>Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod</div> | | | | |
| NÁZEV STAVBY A LOKALITA: <div>HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI</div> <div>KOSTEL MISTRA JANA HUSA - UHERSKÝ BROD</div> <div>Bří Lužů 107, 688 01 Uherský Brod</div> <div>okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj</div> | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU: <div>PARSHALLŮV ŽLAB</div> | | | | |
| STUPEŇ PD: DŮR | | | DATUM: 05. 11. 2022 | |
| FORMÁT: A4 | | | ČÍSLO PARÉ: | |
| MĚŘÍTKO: 1:20 | | | ČÍSLO VÝKRESU: D.2.5 | |