



Váš dopis zn.: 251/5070

Ze dne:

IGEA s.r.o.

Naše zn.: POD/07591/2022/9232/822.09

Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.

Tel.: 596 657 271

E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz

Datum: 25.04.2022

Na Valše 47/3

70200 Ostrava

Věc: ROZŠÍŘENÍ ODSTAVNÝCH PLOCH PRO AUTOBUSY

Areál dopravního podniku Ostrava na Hranečnicku (DPO)

- vyjádření správce povodí a správce toku

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolené uvedené stavby .

V rámci záměru jsme se vyjádřili dne 25.10.2021 , č.j. POD/19578/2021/9233/54.9. Navazujeme na toto stanovisko .

Předmětem je rozšíření stávající odstavené plochy pro autobusy. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes uliční vpustě do OLK, dále kanalizací do toku Lučiny (p.č. 5672/1, k.ú. Slezská Ostrava) v množství 15 l/s. Výústní objekt bude budován v říčním km 2,795 toku Lučiny IDVT 10100124 v naší správě. Bude proveden jako kamenná rovnánina uložená do betonu s vyspárováním cementovým potěrem. Stávající opevnění bude zachováno, opevnění výusti bude na toto plynule navazovat. Svah požadujeme po ukončení stavby ohumusovat a oset travní směsí.

1. Výústní objekt bude proveden dle v.č.: D.13-09 s těmito změnami: kámen na kamennou rovnáninu požadujeme min. 80 kg, svah bude ohumusován a oset travní směsí, stávající opevnění bude zachováno.

2. Majetkové záležitosti týkající se vstupu a umístění stavby na pozemek s právem hospodařit Povodí Odry, státní podnik, je třeba projednat s majetkovým odborem naší organizace, včetně uzavření příslušných smluv (ing. Hana Poledníková, tel. 59 6657 325, mail : hana.polednikova@pod.cz) .

3. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.

4. Případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požadujeme je projednat písemně v předstihu s odpovědným zástupcem VHP Ostrava.

5. Před zahájením prací dojde k protokolárnímu předání pozemků s právem hospodařit Povodí Odry, státní podnik.

6. Veškeré případné škody na korytě vodního toku odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání a převzetí ukončených stavebních prací.

7. Správce vodního toku neručí za poškození stavby vlivem zvýšených průtoků, případně jiných klimatických vlivů.

8. Zahájení prací požadujeme oznámit písemně v předstihu nejméně jednoho týdne našemu středisku (tel., 596 237 121), email: ostrava.vhp@pod.cz s uvedením odkazu na naše stanovisko a sdělením kontaktu na zodpovědnou osobu.
9. Po ukončení prací bude staveniště vyklizeno, dotčené pozemky uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány VHP Ostrava.
10. Při stavbě je nutno dodržet zejména ČSN 752130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními a norem souvisejících.
11. Po ukončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření objektu (směrové, výškové).

K předložené PD při dodržení výše uvedených požadavků nemáme dalších připomínek.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací



Povodí Odry
státní podnik 231
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ70890021 DIČ:CZ70890021

CO : VHP Ostrava
Majetkový odbor, zde