



Váš dopis zn.:

Ze dne:

**IGEA s.r.o.**

Naše zn.: POD/19578/2021/9233/54.9

Vyřizuje: Marek Štrajt, Ing.

Tel.: 596 657 267

E-mail: Marek.Strajt@pod.cz

Na Valše 47/3

702 00 Ostrava

Datum: 25.10.2021

**S t a n o v í s k o správce povodí k projektu stavby „Rozšíření odstavné plochy pro autobusy“ v k.ú. Slezská Ostrava**

Dne 12.10.2021 jste se na nás obrátili s žádostí o vyjádření k odvodnění nově navržených odstavných ploch pro autobusy ve východní části areálu dílen a údržby autobusů DPO na Hranečnicku v k.ú. Slezská Ostrava s tím, že povrchové dešťové vody (s možnou kontaminací ropnými látkami) budou po likvidaci na projektovaném ORL prostřednictvím nové dešťové kanalizace zaústěny do vod povrchových, vodního toku Lučina (IDVT 10100124, č.h.p. 2-03-01-0820-0-00, ř.km cca 2,81), který je páteřním tokem útvaru povrchových vod HOD\_0670 (Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice). Celkový stav tohoto vodního útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Hydrogeologické poměry zájmové lokality neumožňují dle informací žadatele zásak vznikajících dešťových vod.

Z hlediska péče o jakost vod nemáme k navrženému řešení odkanalizování uvedených odstavných ploch námitek a s vypouštěním povrchových dešťových vod tak souhlasíme s tím, že k technickému řešení výustního objektu do toku (cca v ř.km 2,800 Lučiny) bude zapotřebí písemného vyjádření našeho VH provozu v Ostravě (tel. 596 237 121). Za tímto účelem pak bude nutno doložit příslušnou dokumentaci. Konstrukce výustního objektu musí být navržena ve shodě s normami TNV 75 2103 a ZNV 75 2131. Upozorňujeme, že v prostoru navrhovaného zaústění se podle našich informací nachází vedení plynovodu DN 300.

Z hlediska odtokových poměrů je odvádění dešťových vod do vodního toku Lučina v maximálním množství 18 l/s možné.

Dále upozorňujeme, že toto vyjádření neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem bude potřeba v případě dotčení pozemků s právem hospodařit pro Povodí Odry, s.p. před realizací stavby uzavřít s majetkovým odborem našeho podniku příslušný smluvní vztah (Ing. Poledníková, tel. 596 657 325).

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska správy povodí, současně správy dotčeného recipientu a zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je při respektování výše uvedeného předložený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených

útvárů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvárů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš P a v l a s  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

*Pavlas*

**Povodí Odry**  
státní podnik 230  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Na vědomí: Závod Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku – VHP Ostrava  
Odbor majetkový – Kamila Filanová, zde