

Osazený typ zářičů: Výrobce Mandík HELIOS 50 UD+ 45 kW

Pzn. V podstřešním obvodovém plášti byly vytvořeny nasávací otvory pro přívod čerstvého vzduchu pro spalování. Plynové spotřebiče tedy nenasávají vzduch z místa pobytu lidí

Každý plynový zářič je vybaven ochranou mřížkou

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček		
INVESTOR:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100			
STAVBA: Energeticky úsporná opatření TJ Spartak Uherský Brod			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	08/2014
OBJEKT: Sportovní hala TJ Spartak Uherský Brod			STUPEŇ:	DSPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: Řez			MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: 3