

## Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Územní odbor Šumperk  
Nemocniční 3299/7, 78701 Šumperk

Č. j.: HSOL-7002-2/2018

Uvádějte vždy při písemném styku

V Šumperku 21. 02. 2019

Počet listů: 1

Přílohy: PD + PBŘ

Město Zábřeh  
Masarykovo náměstí č.p. 510/6  
789 01 Zábřeh

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO** dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Č. j. doručeního spisu:**

---

**Vyřizuje:**

nprap. Martin Čech, tel.: 950 785 054, e-mail: martin.cech@hzsol.cz

**Název stavby:**

Stavební úpravy a dostavba kulturního domu Zábřeh

**Místo stavby:**

k. ú. Zábřeh na Moravě, parc. č. 1969/1, 1970, 5463/23

**Stavebník - investor:**

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

**Předložená dokumentace:**

Byla předložena projektová dokumentace z 12/2018 pro územní řízení a stavební povolení. Součástí je požárně bezpečnostní řešení stavby z 11/2018.

K výše uvedené projektové dokumentaci máme následující připomínky:

- Adresace čidel v objektu musí umožňovat vytvoření maximálně 6 ucelených celků v objektu, které budou přenášeny na PCO. Tímto není dotčeno rozdělení čidel do smyček dle projektu EPS. Rozdělení čidel, případně smyček do sekcí se provede po dohodě s územním garantem PCO. Navrhujeme jednotlivé celky rozdělit minimálně po jednotlivých podlažích.
- V připojeném objektu musí být vytvořen systém generálního klíče. Generální klíč musí umožnit vstup do všech prostor chráněných EPS, včetně přístupu k obslužnému poli požární ochrany nebo obslužnému a signalizačnímu panelu.
- V blízkosti OPPO je umístěna dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“). DZP obsahuje textovou a grafickou část s vyznačením sekcí přenášných na PCO. Součástí DZP bude schématický plán smyček, aby se dal rychle dohledat případný požár, nebo PP.
- Investor musí splnit technické podmínky dané provozovatelem PCO firmy Largo PCO s.r.o. Olomouc.
- OPPO, Total a Central stop, obslužný panel EPS, ovládání evakuačního rozhlasu, ovládání SOZ bude umístěno ve vstupní části blízko hlavního vstupu. KTPO a zábleskový maják bude umístěn u hlavního vstupu v blízkosti OPPO.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO") posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 31. 12. 2018, a **vydává** k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

## SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

### Odůvodnění

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební z 12/2018 Ing. Martina Andrášková ČKAIT 0013547.
- Požárně bezpečnostní řešení ( Ing. arch. Kateřina Píchová ČKAIT 0018857, 11/2018).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje k závěru, že předložená projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



mjr. Ing. Břetislav Obšil,  
vrchní komisař - vedoucí pracoviště  
pracoviště prevence, OOb a KŘ

