

Talorm a.s., Masarykovo náměstí 511/6A, 789 01 Zábřeh
Zapsaná v OR u KS Ostrava, dne 30. 4. 1992, oddíl B vložka 355

BDA Architekti s.r.o.
Nosticova 469/6
118 00 Praha 1

22. 1. 2019 zábřeh

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Obdrželi jsme Vaši žádost k projektové dokumentaci pro účely vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

"Stavební úpravy a dostavba kulturního domu"

Ve vyznačeném území stavby na pozemku p. č. 1969/1 jsou zařízení na rozvod tepelné energie dle zákona 458/2000 Sb. (viz příloha vyjádření).

S navrhovanou stavbou souhlasíme za podmínek:

Výsledné konečné uložení přeložky kabelového vedení AQUA, a.s. bude provedeno tak, aby při křížení nově překládaný kabel podcházel teplovod v chráničce kolmo na trasu teplovodu a byly dodrženy minimální vzdálenosti křížení dle ČSN 73 6005. V ochranných pásmech teplovodu nesmí být realizován souběh kabelu s teplovodem. Před vlastním zahájením prací je nutno požádat a.s.Talorm o udělení písemného souhlasu s prováděním prací v ochranných pásmech tepelných sítí a vytyčení sítí.

Podmínky uvedené v tomto vyjádření musí být uvedeny v územním a stavebním řízení této akce.

Ing. Anna Krňávková
Vedoucí TH a.s.Talorm


Talorm a.s.
Masarykovo nám. č.p. 511/6A
789 01 ZÁBŘEH
-3-

Příloha: situace teplovodu